Mál á kj: tröppum
sku. sérl kj: 5u.

mælisíl

390 | 20 | 135 | 20 | 287 | 852

Jk~38.0

U1

20 | 350 | 20 | 287 | 20 | 454.5 | 20 | 337.5 | 20

U1

20 | 336.5 | 20 | 775 | 337.5

Gk: 37.10 | Gk: 37.10 | Gk: 39.80

U2 | U2a | U3 | U1a

754.5 | 249.5 | 340.5

Jk~38.0

U1

U2

U2a

U2 | U2 | U3a

20 | 118.5 | 20 | 93.5 | 20 | 392.5 | 20 | 468 | 20

426 | 311 | 431.5

Óuppfyllt rými
Jk~ 37.0

U2a

U1 | Gk: 37.10 | U3 | U3a | U1a

200 | 336.5 | 232 | 1945 | 686

U3

T | 5 | U4

394.5 | 280

20 | 803 | 170 | 30

Jk~ 39.5

U1a | Gk: 39.80 | U1a

257.5 | 159

T: Lengj. 4k10
nái 50 upp í sökk

U3 (U3a án plötu)

Jk~ 39.5

Staðsetning á lóðtröppum
og sílum 5 endurskoðist
sku. sérl. kj. 5u.
Lúg hverfi undir jarðveg.
Hæð minnst 150; 50x50 cm.

25 | 15 | 25

Lengj. k10 c/c 30
l=110 í b.br. veggs
nái 50 yfir plötu.

12

30 minnst

20

U1a.

20

Lengj. k10 c/c 30 l=110
nái 50 yfir pl.

2k10 samf.

2k10 samf.

3 | 20

U1

Jk~39.5

Lengj. k10 c/c 30
l=110 nái 50 yfir pl.

2k10 samf.

frost frítt
eða minnst 30

20 | 2k10 samfelld.

U2
U2a (plata ódru megin)

Lengj. k10 c/c 30
l=110.

X | X

12

2k10 samfelld

30 minnst

20

Steypa S 200 í sökkla og gólfplötu 12cm.
Loftholendi 4½-5% loft.
k: kambstál K40; σ = 2000 kg/cm².
Grafið niður á þétton botn. frostfrítt dýpi.
Mest álag á jarðveg verður minna en 35 t/m².
Fyllt undir gólfplötu með grus- sem fjaðrist vandl.
undir gólfplötu og 0.5m niður með útv. sökklum
komi 2" plastein angrun til hitaeinangrunar og
plastdúkur til rakavarnar lagður yfir plasteinangr.

HAFNARFJARÐARKAUPSTAÐUR
24. maí 1983
BYGGINGAFULLTRÚI

Bæjarstjóri

Benedikt B. Sigurðsson. Verktr.		
Svalbarði nr. 15; Hafnarf.		
M.	1:50 1:20	Sökklar.
D.	maí '83	
Nr.	1: 51.	Bm. B. Sigurðsson.