Smárahvammur 14.Hafnarfirði

50/125 fest á gafl með 12.mm.boltum %60.cm.

50/125

50/125

Stóll

Stóll

Stóll

Stóll

Stóll

Stóll

50/150

50/150

50x125

50x125

50x125

50/125 fest á gafl með 12.mm boltum %60.

bending á gafl lóðr/lár %80

50/200

50/200

100 100 100 100 100

50/125 fest á gafl með 12.mm boltum %60.

Stálbiti IPE 200.

A

A

50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 50

90

2x3-100
Laski 25/100
Negl 4-80

50/125

Girði

50/100

(142)

Rafsuða

125.mm e-pl

Ø8%80

Stóll undir mæni
Mk 1:20.

50/125

Þétting

50/125

25/100 undirlegg
við bolta.

Grunnmynd mkv.1:50

Sneiðing A--A

Laskar 2-25/100
negling 4x2-100 galv.

50/125

Á staði merkta ▽
komi galv girði
vafið utanum sperru
og festingu við gólf
og neglt inn í sperr
-hliðar.

50/100

Festing 50/100
negling 2-125

Rafsuða

125.mm ein-plast

Ø8 lykkjur %80

Þakstóll

Loftrás
Ø32.

Ø8 yfir
sperruenda.

125.mm einangrunarplast.

30

75

24

50 8 50

Snið gegnum þakskegg.

Sperruefni sé beint,húsþurt og laust við
stóra kvisti og sprungur
Bera skal brúnt C-tox á alla aperruenda
sperrur sem festar eru með boltum á gafla

22. apríl

HAFNARFJARÐARBÆR 1981 BYGGINGAFULLTRÚINN

STAÐALHÚS S/F

TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI	DAGS. 1981.	VERK NR
Þakviðir og einangrun.	MKV. 1:50 1:20	SU 40
	BR.	
Smárahvammur 14.Hafnarfirði	BLAD NR 2.06.	

SIGURÐUR GUÐMUNDSSON SIGURÐUR P KRISTJÁNSSON FTFÍ