



Skýringar sökkla:
 Alag á sökkulbotn er reiknað max 1,3 kg/cm² mól og grófur sandur óhreyfður, komi annað í ljós við prófun skal endurskoða sökkulbreiddir, fylla skal í grunn með hraunfyllingu eða moldarlausri mól, þjappa hana í 30 cm þykkum lögum og væta hvert lag áður en þjöppun hefst. Nota skal titrara þjöppu. Fylla skal samtímis utan og innan við sökkla. Steypa í sökkli m sé S - 200 skv. IST - lo framkv. fl. B. Nota skal loftblendi og titra steypu. Einangrun undir plötu og 50 cm niður með sökkulveggjum sé 75 mm frauðplast rúmp. 25 - 30 kg/cm³ eða annað jafn gott.

STADARHVAMMUR 11 HAFNARFIRÐI			
SÖKKLAR.			
AGUST '88	MKV 1:50	1:10	K. JP T. JP
JOHANNES PETURSSON FTFL. <i>Johannes Petursson</i>			B
SIGURÐUR SIGURÐSSON			