Húsveita nr. 3086 Teikning nr. 2345
Samþykkt þ. 27-11 1984
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Eftirlitsmaður raflagna

Innlök samþykkt 27.11. 1984
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR

TAFLA A

TAFLA B

Wh Wh

63A 63A

63A 0,03A

N

25A	GR1	3	4	m	3/4"	ELDAVEL
20A	GR2	3	2,5	—	5/8"	UPPÞVOTTAVEL
20A	GR3	3	—	—	—	ÞURRKARI
16A	GR4	—	1,5	—	—	ÞVOTTAVEL
10A	GR5	—	—	—	—	ELDHÚS
10A	GR6	—	—	—	—	GEYMSLA BAÐ ELDHÚS
10A	GR7	—	—	—	—	HOL STOFA HERBERGI

16" o m.

63A 0,03A

25A	GR1	3	4	m	3/4"	SAUNA
25A	GR2	—	—	—	—	ELDAVEL
20A	GR3	—	2,5	—	5/8"	UPPÞVOTTAVEL
20A	GR4	—	—	—	—	ÞURRKARI
16A	GR5	—	1,5	—	—	ÞVOTTAVEL
10A	GR6	—	—	—	—	HERBERGI SLÖKUR
10A	GR7	—	—	—	—	GANGUR SJÓNVARPHERBERGI
10A	GR8	—	—	—	—	ELDHÚS
10A	GR9	—	—	—	—	BORÐSTOFA UTIDYRA GANGUR
10A	GR10	—	—	—	—	STOFA
10A	GR11	—	—	—	—	GANGUR HERBERGI HJÓN
10A	GR12	—	—	—	—	HERBERGI BAÐ V.S.GANGUR
10A	GR13	—	—	—	—	VINNUHERBERGI HUSBÓNDAHERBERGI

25A

25A 0,03A

10A	GR1	3	1,5	m	5/8"	TENGLAR BÍLSKÚR
10A	GR2	—	—	—	—	BÍLSKÚR

SÚKKULSKAUT
SAMTENGING Í STEYPUTEINA MEÐ KLEMMU.



AFSTÖÐUMYND
M=1:500



Setja 25mm rör fyrir loftnet.
P.K.

SNIÐ UM INNTAK
M=1:100

2345

THOMAS KAABER RAFTÆKNIR LAUGAVEG 26 S.27777

FJÓLUHVAMMUR 3 HAFNARFIRÐI
EINLÍNUMYND, SNIÐ, AFSTÖÐUMYND.

VERK	154
BL 1	AF 3
M 1:50	1:500 1:100
T	T.K
D	MAI 1980
S	Thomas Kaaber