3 N ~ 380 V

100A 100A 100A

20 A

25 A 25 A 25 A 25 A 3 A

63 A 63 A

6 kA B 0,03

6 kA B 0,03

25 A 25 A

6 kA B 0,03

m o 1" 2x6² + 2,5²

m o 1" 2x6² + 2,5²

m o 1" 2x4² + 2,5²

m o 1" 4x6² + 2,5²

m o 1" 4x6² + 2,5²

3 x 2,5²

10 A	gr 1 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 2 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 3 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
16 A	gr 4 m o 5/8" 3x1,5²	tengidós v. glugga
10 A	gr 5 m o 5/8" 3x1,5²	tenglar framhlið
16 A	gr 6 m o 3/4" 3 1,5²	tengill
16 A	gr 7 m o 5/8" 3x1,5²	tenglar
16 A	gr 8 m o 5/8" 3x1,5²	tenglar
10 A	gr 9 m o 3/4" 3x1,5	tenglar bakhlið
10 A	gr 10 m o 5/8" 3x1,5²	ljós töfluherb.

10 A	gr 11 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 12 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 13 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
16 A	gr 14 m o 5/8" 3x1,5²	tengidós v gluggo
16 A	gr 15 m o 5/8" 3x1,5²	tenglar framhlið
16 A	gr 16 m o 3/4" 3x1,5²	tengill
10 A	gr 17 m o 5/8" 3x1,5²	tenglar
10 A	gr 18 m o 5/8" 3x1,5²	tenglar
10 A	gr 19 m o 5/8" 3x1,5²	tenglar bakhlið
10 A	gr 20 m o 5/8" 3x1,5²	ljós vs
10 A	gr 21 m o 5/8" 3x1,5²	ljós stigagangur
10 A	gr 22 m o 5/8" 3x1,5²	ljós undir skyggni
10 A	gr 23 m o 5/8" 3x1,5²	tengid. undir skyggni
10 A	gr 24 m o 5/8" 3x1,5²	tengid. undir skyggni
20 A	gr 25 m o 3/4" 4x2,5	lyfta

T1

50²

m o 2" 3x35²+16²+10²

jarðsamband tengist járnagrind í sökkli og inntaki, hæsta og kaldavatns.

T2

10 A	gr 1 3 1,5² NYM	ljós í sal
10 A	gr 2 3 1,5² NYM	ljós í sal
10 A	gr 3 3 1,5² NYM	ljós í sal
10 A	gr 4 3 1,5² NYM	ljós í sal
10 A	gr 5 3 1,5² NYM	ljós í sal
10 A	gr 6 3 1,5² NYM	tenglar
16 A	gr 7 3 1,5² NYM	tenglar
10 A	gr 8 3 1,5² NYM	tenglar
10 A	gr 9 3 1,5² NYM	tenglar
10 A	gr 10 3 1,5² NYM	tenglar
10 A	gr 11 3 1,5² NYM	útiljós
10 A	gr 12 m o 3 1,5²	ljós kaffistofa, vs
10 A	gr 13 3 1,5² NYM	tenglar
10 A	gr 14 3 1,5² NYM	tenglar
10 A	gr 15 m o 3 1,5²	ljós kaffistofa, vs

T31

10 A	gr 1 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 2 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 3 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 4 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 5 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 6 m o 5/8" 3x1,5²	tenglar
10 A	gr 7 m o 5/8" 3x1,5²	tenglar
16 A	gr 8 m o 3/4" 3x1,5²	tengill
10 A	gr 9 m o 5/8" 3x1,5²	tenglar
10 A	gr 10 m o 5/8" 3x1,5²	ljós vs

T32

10 A	gr 1 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 2 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 3 m o 5/8" 3x1,5²	tengill
10 A	gr 4 m o 5/8" 3x1,5²	tengill

T33

10 A	gr 1 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 2 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 3 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
20 A	gr 4 m o 3/4" 3x2,5²	hella
16 A	gr 5 m o 5/8" 3x1,5²	þvottavél

T21

10 A	gr 1 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 2 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 3 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 4 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 5 m o 5/8" 3x1,5²	ljós
10 A	gr 6 m o 3/4" 3x1,5²	tengill
10 A	gr 7 m o 5/8" 3x1,5²	tengill
10 A	gr 8 m o 3/4" 3x1,5²	tengill
10 A	gr 9 m o 5/8" 3x1,5²	tengill
10 A	gr 10 m o 5/8" 3x1,5²	tengill
10 A	gr 11 m o 3/4" 3x1,5²	tengill
10 A	gr 12 m o 5/8" 3x1,5²	tengill
10 A	gr 13 m o 5/8" 3x1,5²	tengill

sjá T22, einlínumynd sins og fyrir töflu T21

BÆJARHRAUN 4		
raflögn	teikn. ÁÞG	nr. 6/6
einlínumynd	dags. sept '84	
GUÐMUNDUR GÍSLI JÓNSSON rafmagnsiðnfr. m.tí. s. 52735	mæl.	
	teikn. GGJ	

4