



Inniök samþykkt 21.5. 1985
 í.h. RAÞVEITU HAFNARFJARDAR
 Albert Þrastinnsson

Húsvéiti nr. 3115 Teikning nr. 2375
 Samþykkt þ. 21.5. 1985
 í.h. RAÞVEITU HAFNARFJARDAR
 Albert Þrastinnsson
 Elfréttisráðgjafi

Skýringar:
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Pípur séu 16mm, vír 1.5²
 Hæð rofa sé 105cm
 Hæð tengla í eldhúsi þvottahúsi og
 bílæyrmslu sé 105cm.
 Hæð tengla sé 20cm.
 *Öll hæðarmál eru miðud við fulltrágengin gólf.
 Taka skal mál veggja skv. smíðateikningu
 Binda skal saman vatnsinntök og
 jarðbinda badkar og sturtubotn.
 Tafla sé J.B.P. 114 eða samsvarandi.

2375 x

	DAGS.	NAFN		KVARÐI
FRDR			LJÓSABERG 4	1:50
TEIKN				MÁL.
SAM				
RAFLÖGN JARÐHÆÐ			Nr. 105 BL1AF 3	
			Albert Þrastinnsson 552829	