T.2. 50x55 sm Einingatafla

- Gr.1. 16A. 3x1,5q NYM — Tengill á S-V. Vegg.
- Gr.2. 16A. 5x1,5q -"- — -"- — -"- .
- Gr.3 32A 5x6q -"- — -"- — -"- .
- Gr.4. 32A. -"- -"- — -"- á S-Au. Vegg.
- Gr.5. 16A. 5x1,5q -"- — -"- — -"- .
- Gr.6. 16A. 3x1,5q -"- — -"- — -"- .
- Gr.7. 32A. 5x6q -"- — -"- í miðjum sal.
- Gr.8. 16A. 5x1,5q -"- — -"- — -"- .
- Gr.9. 16A. 3x1,5q -"- — -"- — -"- .
- Gr.10. 16A. -"- -"- — -"- við gryfju. Gryfja.
- Gr.11. 16A. 5x1,5q -"- — -"- — -"- .
- Gr.12. 32A. 5x6q -"- — -"- — -"- .
- Gr.13. 16A. 3x1,5q -"- — -"- á súlu við milliloft.
- Gr.14. 16A. -"- -"- — Tenglar. í Vestur horni.
- Gr.15. 16A. 5x1,5q -"- — Ljós., yfir gryfju í lofti
  - 3x1,5q -"- — Rofi., við útidyr.
- Gr.16. 16A. 5x1,5q -"- — Ljós í sal.
  - 3x1,5q -"- — Rofi, við stóru dyr.
- Gr.17. 32A. 5x6q -"- — kvísl T.3.

Lekastr. rofi 30mA. 63A.

N
N
PE

3x63A.

10q

Samtengibox — 8mm teinar Sökkulskaut.

E

5x25q NYM.

Aðaltafla T.1.

E

núverandi notkun. — Wh

Viðbygging. — Wh

10q

10q 10q

3x125A.

inntak.

T.3. 24gr. innfl. Plastkassi

- Gr.1. 10A. mallmm 3x1,5q — Ljós. Lager, wc, skipting
- Gr.2. 10A. mallmm -"- — -"-. Gangur, búningsherb.
- Gr.3. 10A. mallmm -"- — -"-. Skrifstofa. 2.H.
- Gr.4. 10A. mallmm -"- — -"-. Biðstofa, stigagangur, wc 2H.
- Gr.5. 10A. mallmm -"- — -"-. Eldhús 2H.
- Gr.6. 16A. mallmm -"- — Tengill., Eldhús.
- Gr.7. 10A. mallmm 3x1,5q NYM — útiljós.
  - mallmm 4x1,5q NYM — Ljósnemi.
  - rnø25mm. — Til vara.

10q

Lekastr. rofi 30mA. 40A.

N
PE

mallmm 10q — Sturtubotn.

Steypuveggur

Smíð A-A í Sökkulvegg neðstu járn í steypumóti, ofan á neðstu virum.

Steypuveggur

viralásar.

T.1.

viralásar — 12mm — 12mm

10q

Tengibox

10q

Vatn

Merkja við. 8mm

Smíð á töflurvegg.

Sökkulskaut.

8mm teinar

Ekki í kvarða.

Melabraut 13 og 15. Hafnarf. Viðbygging. Guðmar Ein. S. 5536797.		Einlínumyndir Sökkulskaut.	
	Mkv.	Hann: LE	
Bl. 3 af 3.		Teikn: LE	