



**SKÝRINGAR:**

RAFLAGNIR séu 5/8" PLASTPÍPULAGNIR, ídregnar 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> taugum. Hæð rofadósa sé 110 cm., hæð tengladósa, loftnetsdósa og símadósa sé 20 cm., hæð vegggljósadósa sé 160 cm. og hæð dyrásímadósa sé 120 cm.

Undantekningar eru:

Tengladóstr í eldhúsi, baði, geymslum, þvottahúsi, bílageymslu og vinnuherbergi.

Hæð þeirra sé 110 cm.

Hæð dósa fyrir eldavélastengil sé 10 cm.

Hæð vegggljósadósa í svefnherb. hjóna sé 130 cm.

Hæð vegggljósadósa á baði og fyrir útljós sé 190 cm.

Hæð dósa fyrir dyrásíma í svefnherbergi sé 20 cm.

Þessi mál miðast við miðja dós. Dósur fyrir loftnet, dyrásíma og síma séu hringlaga.

Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærð yfirstraumsvarna fyrir viðkomandi greinar.

Varnarráðstafanir séu núllun að viðbætti lekastraumsrofvörn.

Allar lagnir skulu lagðar samkvæmt ströngustu öryggiskröfum rafmagnseftirlits ríkisins og viðkomandi rafveitu.

Ofangreint á við sé annað ekki tekið fram á teikningu.

Heimtaug rafveitu  
1x63A.  
Inntakspípa fyrir 1"  
loftnet.  
Inntakspípa fyrir  
síma.

1" v/hugsanl. útlýsingar

Neðri hæð.



**TEIKNISTOFAN RÖDULL**

SKIPHOLTI 19 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 27790

Fjóluhvammur 1.-. Hafnarfirði.

RAFLAGNIR.

TEKN.: Ásgr.	DAGS: sept. 60
REIKN.:	VERK: 80112
YFIRF.:	BLAD:
MKV: 1:50	4.03

*Þorgeir Jónsson*