Tenging sökkul-
skauts uppí
mælatöflu, lé

2" plastpípur fyrir heimtaug
rafmagns og síma

4 hitalagnarör,
einangruð
4 loftstokkar

8x4"
8x4"
8x4"
8x4"

M

D

ÍBÚÐ D

ÍBÚÐ E

ÍBÚÐ F

Tenging sökkulskauts
upp í mælatöflu, lé

2" plastpípur
fyrir heimtaugar
rafmagns og
síma

F

8x4"
8x4"
8x4"
8x4"

Mælatafla

4 hitalagnarör, einangruð
4 loftstokkar

Dós í h. 290, frá henni
pípulögn í töflu. Niður úr
töflu komi svo 2" plast-
pípa, út úr grunni.

Geymsla

Eldhús

Bað

Svefnh.

Ath.1

And.

Stofur

Geymsla

Bað

Svefnh.

Elm.

Stofa

Geymsla

Bað

Ath.1

Svefnh.

El.h.

And.

Stofa

3/4"P

Sökkulskaut tengist upp í mælatöflu

TÁKN - SKÝRINGAR

Allar lagnir eru dulbar pípulagnir, nema annað sé sýnt. Tilstreymar óverkla raflagna sýndir a.m.k.

- Lögn af töflu, greinn l. [illegible]
- Tengill fyrir þvottavél, [illegible]
- Tengill fyrir eldavél, [illegible]
- Tengill í vegg, [illegible]
- Veggljós með rofa, [illegible]
- Aðaltaflan er [illegible]
- Grunntenging [illegible]
- Loftstokkstengill [illegible]
- Loftstokkstengill, [illegible]
- [illegible]

Aths.: Lögn frá [illegible], í h.[illegible] í vegg. Frá [illegible] liggi rör 3/4"P

Rofar sáu í h. 100, tenglar í eldhúsi og geymslu í h.100. Rafvélartengill í h.120. Veggljós í baði í h.150, en vegg-ljós í eldhúsi , fyrir undirskápaljós, í h. 141. Aðrir tenglar sáu í h. 20.

Athugið: Allar hæðir miðast við fullgerð gólf.

BREYTT	DAGS.	LÝSING	TEIKNAÐ

SIGURÐUR HALLDÓRSSON
RAFMAGNSVERKFRÆÐINGUR MÁVANESI 11 SÍMI 43877

HANNAÐ	TEIKNAÐ
S.H.	H.H.
YFIRF	SAMÞ
KVARÐI 1:50	DAGS. MAÍ '75

ÍBÚÐIR ALDRAÐRA
HAFNARFIRÐI
HÚS II
1. HÆÐ - RAFLÖGN

BLAÐ 4 AF 8

N-1-63