B C D E F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

103 Kennslustofa
104 Vinnuherbergi
105 Aðst.skólastj.
106 Fundarherbi
107 Skólastjóri
108 Húsvörður
109 Sálfræðingur
110 Búnh.
111 Hjúkrunarfr./ teknir
112 Fat/salerni
113 Tölvuver
114 Eldhús
115 Geymsla
116 Rest.
117 Vinnuherb. /geymsla
118 Eldh. gj.
119 Vs. fatl.
120 Geymsla
121 Gangur
100 Gangav./ húsvarðar
101 Alm. skrifstofa
102 Ljósritun

Bið

ÚT

NL L8

R

LAMPASKRÁ

L1 Loftlampi 4x18w Fl. m/spegilálrist
innf. í Gybrox kerfisloft t.d. KSG 418–EG
L2 Loftlampi 4x18w Fl. m/prismapl.
innf. í Gybrox kerfisloft t.d. KSG 418–EG
L3 Loftlampi 4x18w Fl. m/paraboluspegli
innf. í Gybrox kerfisloft t.d. KSG 418–EG
L4 Vegglampi 2x9w Pl. yfir speglum
t.d. Focus Quarto 4111
L5 Loftlampi 2x18w Pl. 300x300 m/spegilálrist
innf. í Gybrox kerfisloft t.d. KSG 218–EG
L6 Loftlampi 2x18w Pl. 300x300 m/spegilálrist+prisma-plasthlíf, innf. í Gybrox kerfisloft t.d. KSG 218–EG
L7 "ÚT" ljós sílogandi m/geymum og "ÚT"merki.
L8 Neyðarlýsingarbúnaður í lampa
L9 Undirskápaljós 1X18w Fl.
L10 Undirskápaljós 1X36w Fl.
L11 Undirskápaljós 1x58w Fl.
L12 100w Gl. Hangandi ljós í Fundarsal
t.d. PH 4–3 Pendant (Epal)
L13 12V–50w Halogen kastarar, stillanlegir (hvítir)
L14 1X36w Fl. t.d. IFP Zumtobel
L15 12V–20w Halogen í Eldhúsinnréttingu

1:50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10M

7. apríl 1998

VINNUTEIKNING

2.áfangi

ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAD	SAMÞYKKT	KENNITALA
A	98-02-25	ÚTBOÐSTEIKNING	S.E.E.	T.B.S.	Traustí Sveinbjörnsson	220146-2439

EINSETNING ÖLDUTÚNSSKÓLA
2.áfangi – Stjórnunarálma
Lampaplan

TERA s/f RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTÆKNIFR. SÍMI 5687388
TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSHÖNNUÐ. SÍMI 5687390

MKV.	1:50		
TEIKN.NR.	4		
SÍÐASTA TNR.			
TNR.	–	AF	–
GEYMSLUNR.	–		ÚTG. A