LAMPASKRÁ

L1 Loftlampi 4x18w Fl. m/spegilálrist
innf. í Gybrox kerfisloft t.d. KSG 418-EG (IÐN-lampar)
L2 Loftlampi 4x18w Fl. m/prismapl.
innf. í Gybrox kerfisloft t.d. KSG 418-EG (IÐN-lampar)
L3 Loftlampi 4x18w Fl. m/parabóluspegli
innf. í Gybrox kerfisloft t.d. KSG 418-EG (IÐN-lampar)
L4 Vegglampi 1x18w Fl. yfir speglum
t.d. BK (THORN)
L5 Loftlampi 1x100w Gl. Downlight t.d.161700 m/spegli,
hvítur (S. Guðjónsson)
L6 Loftlampi 2x18w Pl. 300x300 m/spegilálrist
innf. í Gybrox kerfisloft t.d. KSG 218-EG (IÐN-lampar)
L7 "ÚT" ljós sílogandi m/geymum og "ÚT"merki.
L8 Neyðarlýsingarbúnaður í lampa
L9 Töflulýsing 1x36w Fl. hvítur m/spegli,
stillanlegur hangandi í keðju f.d. ELTEVA (Lúmex)
L10 12V-50w Halogen kastarar, stillanlegir (hvítir) + spennar
L11 Vegglampar við gólf, 1x18w Pl. (hvítir) t.d. ERCO 44578
L12 2x36w Fl. t.d. DLO 2/36 (Zumtobel)
L13 1x18w-1x58w Fl. Undirskápaljós
L14 2x18w Pl. 300x300 rakaþéttur, innfelldur í skyggni (Flúrlampar ehf)
L15 2x36w Fl. rakaþéttur t.d. IFP 2/36 (Zumtobel)
L16 Loftlampi 2x18w Pl. 300x300 m/spegilálrist + prismaplast
innf. í Gybrox kerfisloft t.d. KSG 218-EG (IÐN-lampar)
L17 Rafbraut innfelld 3,6m, 3ja fasa, 4ra línu, t.d. Concord 19531
L18 Vegglampi að vali arkitekts (ekki í útboði)
L19 Lampar til að lýsa á skilti framan á skólann, t.d. 300w
vinnuljósakastari ásamt festingum sem ná 1 m frá húsi.



VINNUTEIKNING 4. júní 1998

3.áfangi-2-2

ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA
A	98-04-30	ÚTBODSTEIKNING	S.Æ.	T.S.	[signature]	220146-2439

EINSETNING ÖLDUTÚNSSKÓLA
3.áfangi – Tengibygging
Eldvarnar- og fjarskiptakerfi 1.hæð 2/2

TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTÆKNIFR. SÍMI 5687388
TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIÐNFR. SÍMI 5687390

MKV. 1:50
TEIKN.NR. 13
SÍÐASTA TNR.
TNR. 13 AF 14
GRYMSLUNR. –
ÚTG. A