



Skýringar: Á alla ofna komi Danfoss réturlokar nema á ofn nr 13 þar sem nota skal Danfoss túrloka með fjerhitastilli. Pípur eru úr ryðfríu stáli (eða kopar). Pípur í ofna þ.e. hitakerfi þarf ekki að einangra þar sem þar liggja sjáanlegar innan útvegjar. Lagnir skal leggja þannig að eðlileg þensla hindrist ekki. Fara skal að öllu eftir isl. staðli. (IST 65)



VERKHÖNNUN
VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFA



BRAUTARHOLT 20, REYKJAVÍK. sími: 91-16820.
Verknr. 215 Teiknad: G.B.G.
Teikn nr. 203 Hannad:
Mælikv.: 1:50 Samþykkt: Sveinbjörnsson
Dags. Maí 1984. Breytt: 28/2 85 S.J.
Verkefni: BENEÞING 29, HAFNARPIRRI.

Heiti teikn.: RÚMBYND HITAGAFA.