

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50



inntak neysluvatn

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU ALU-PEX
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIÐNAÐARINS.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYGJURADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA ÞVERMÁL PÍPUNA.
ÞRÝSTIPRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 16 BAR FYRIR NEYSLUVATN.
SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í ENN 1 KLUKKUSTUND.
FYLLA SKAL ÚT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR PRÓFUNAR.

BR. Bæjar 55. BREYTING S.GN.

ERLUÁS 12
HAFNARFIRÐI

RÚMMYND VATNSLAGNA

Afgreitt þann
13 SEPT. 2002
VG.

MKV 1:50

DAGS SEPT 2002

VERK NR. 2203

TEIKN. NR. 2-05

SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

G.H.

TÆKNIÞJÓNUSTA
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255