SKÝRINGAR :

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF VIÐURKENNDRI GERÐ
OG SKULU ÞEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STAÐLI ÍST 69.1
AÐ GERÐ OG AFKÖSTUM .

PÍPUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁLPÍPUR
SAMKV. DIN 2440 EÐA DS 540
ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU Ø 10 mm
OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFAÐ MEÐ 6 KG / cm2.
ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA
HITALAGNIR ERU EINANGRAÐAR MEÐ 15 mm KLIMAFLEX-HÓLKUM

NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT
NEYSLUVATN SKAL VERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-R) OG
SKULU RÖRIN ÞOLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELLT VIÐ 0.7 MPa VINNUÞRÝSING
TENGISTYKKI SKULU VERA SUÐUTENGI OG HÆFA RÖRUM .
PP-R RÖR Í HEITAVATNSLÖGN SKAL VERA MEÐ ÁLKÁPU
SEM DREGUR ÚR ÞENSLU RÖRANNA
NEYSLUVATNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFAÐ MEÐ 10 KG / cm2.
ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA
NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 4 mm
EINANGRUNARHÓLKUM (ÁDRAG)

ALLT EFNI SÉ AF VIÐURKENNDRI GERÐ
OG SAMÞYKKT AF BYGGINGARYFIRVÖLDUM (LAGNAEFNISVOTTUN)

ERLUÁS 70 Í HAFNARFIRÐI - OFNASKRÁ

(MIÐAÐ ER VIÐ VOR-YL OFNA FRÁ OFNASMIÐJU SUÐURNESJA)

NR. OFNS	STAÐSETNING	GJÖF WÖTT/t	GERÐ OFNA	HÆÐ (cm)	LENGD (cm)	STÝRING DANFOSS	BÁK-STILLING
1.01	ANDDYRI	535	A-60	60	81	FJVR 10	
1.02	HERBERGI	1420	C-60	60	113	RA 2000	3.5
1.03	ÞVOTTAHÚS	608	C-60	60	48	FJVR 10	
1.04	BÍLSKÚR	3651	C-60	60	291	FJVR 10	
1.05	BAÐHERB.	1420	C-60	60	113	FJVR 10	
1.06	HERBERGI	2028	C-60	60	162	RA 2000	5.0
1.07	HERBERGI	1420	C-60	60	113	RA 2000	3.5
1.08	HERBERGI	1420	C-60	60	113	RA 2000	3.5
1.09	STOFA	2560	C-40	40	291	RA 2000	5.5
1.10	STOFA	854	C-40	40	97	RA 2000	2.5
1.11	BORÐSTOFA	1193	C-50	50	113	RA 2000	3.0
1.12	BORÐSTOFA	2726	C-50	50	259	RA 2000	6.0
1.13	ELDHÚS	2216	C-50	50	210	RA 2000	5.0
1.14	SNYRTING	608	C-60	60	48	FJVR 10	

HEILDARORKUGJÖF OFNA ER ÞVÍ 22.659- WÖTT / t

OFNASTÆRÐIR SKAL STAÐFESTA MEÐ MÆLINGU Á
BYGGINGARSTAÐ ÁÐUR EN ÞEIR ERU PANTAÐIR

TEIKN. NR. 2.05	TV	TÆKNIVANGUR TÆKNIÞJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 10 Í KÓPAVOGI SÍMI : 564 2244
KVARÐI : ———		
DAGS. : SEPT. 2001		
HANNAÐ : M.G	VERKEFNI :	ERLUÁS 70 Í HAFNARFIRÐI
TEIKNAÐ : M.G	LAGNIR : OFNASKRÁ - SKÝRINGAR	
YFIRFARIÐ :		MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199