


RÖMMYND, M=1:75 u.p.b.

PÍPUR SÉU GALVANISERAÐAR OG EINANGRAÐAR MEÐ
 AÐRÁTTARHÓLKUM.
 NEYSLUVATNSKERFIÐ SKAL
 ÞRÝSTIREYNA VIÐ 8 KG/CM² ÞRÝSTING Í 24 TÍMA,
 EFNÍ OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ
 REGLUGERÐ FYRIR VATNSVEITU REYKJAVÍKUR.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 11 MAI 1999
 Sigurbjartur Halldórsson

TEIKNISTOFA AGNARS MAG ÚSSONAR
 ARNARHRAUNI NR. 47, HAFNARFIRÐI. SÍMI 565-1412

FJÓLUHLÖ NR. 12	TEIKNING NR. A57-3- 3	
M=1:75 u.p.b.	HAFNARFIRÐI 5. MAI 1999	Kt. 051239-5209
NEYSLUVATNSKERFI, RÖMMYND		
		
<small>GAVERKFRÉDINGUR FVFÍ OG BYGGINGATEKNIFRÉDINGUR</small>		