TAFLA +T1
3/N∿400/230V 50 Hz/TN-C-S
1N 400/230V 50HZ

ÍBÚÐ 2. hæð
Wh
ÍBÚÐ 1. hæð
Wh
ø50mm PEH I jörðu
INNTAK RAFMAGNSVEITU
NEOZED VARROFI
63A
35A
35A
TENGIBOX UDNIR TÖFLU T1
16mm²
SÖKKULSKAUT
PEN
N
ø20mm 1x16mm²
SPENNUJÖFNUN HEITA OG KALDAVATNSINNTAKS
HÚSVEITA TENGIST Á FASA R.
25A
ø25mm 3x4mm²

TAFLA +T3
1N 400/230V 50HZ
40/0,03A
PE
N
10A GR1 BÍLGEYMSLA ø20mm 3x1,5mm²
10A GR2 BÍLGEYMSLA ø20mm 3x1,5mm²
10A GR3 GEYMSLA ø16mm 3x1,5mm²
10A GR4 BÍLGEYMSLA OG GEYMSLA ø16mm 3x1,5mm²
10A GR5 TIL VARA ø16mm 3x2,5mm²

ø32mm 3x10mm²

TAFLA +T2
1N 400/230V 50HZ
40/0,03A
ø16mm 1x6mm²
JARÐBINDING Á BAÐI OG STURTUBOTNI
6mm²
PE
N

25A	GR1	ø20mm 3x4,0mm² ELDAVÉL
16A	GR2	ø20mm 3x2,5mm² UPPÞVOTTAVÉL
10A	GR3	ø16mm 3x1,5mm² ELDHÚS
10A	GR4	ø16mm 3x1,5mm² ELDHÚS
10A	GR5	ø16mm 3x1,5mm² ELDHÚS
10A	GR6	ø16mm 3x1,5mm² STOFA
10A	GR7	ø16mm 3x1,5mm² ANDDYRI, GANGUR, BAÐ OG GEYMSLA
10A	GR8	ø16mm 3x1,5mm² HERBERGI
10A	GR9	ø16mm 3x1,5mm² HJÓN
16A	GR10	ø20mm 3x2,5mm² ÞVOTTAVÉL
16A	GR11	ø20mm 3x2,5mm² ÞURRKARI

TAFLA +T4
1N 400/230V 50HZ
40/0,03A
ø16mm 1x6mm²
JARÐBINDING Á BAÐI OG STURTUBOTNI
6mm²
PE
N

25A	GR1	ø20mm 3x4,0mm² ELDAVÉL
16A	GR2	ø20mm 3x2,5mm² UPPÞVOTTAVÉL
10A	GR3	ø16mm 3x1,5mm² ELDHÚS
10A	GR4	ø16mm 3x1,5mm² ELDHÚS
10A	GR5	ø16mm 3x1,5mm² ELDHÚS
10A	GR6	ø16mm 3x1,5mm² STOFA
10A	GR7	ø16mm 3x1,5mm² ANDDYRI, GANGUR, BAÐ OG GEYMSLA
10A	GR8	ø16mm 3x1,5mm² HERBERGI
10A	GR9	ø16mm 3x1,5mm² HJÓN
16A	GR10	ø20mm 3x2,5mm² ÞVOTTAVÉL
16A	GR11	ø20mm 3x2,5mm² ÞURRKARI

Kvarði
cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Breyting D	Breyting C	Breyting B	Breyting A
Breyting H	Breyting G	Breyting F	Breyting E

Hannað Ásgeir A. | Teiknað Ásgeir A. | Yfirfarið | Dags. OKT. 1998 | Samþ.

Verkheiti: FJÓLUHLÍÐ 1, HAFNARFIRÐI

Ásgeir Arnbjörnsson
Raftæknir s-5554123
Hjallabraut 17, Hafnarfirði

Verkhluti: EINLINUMYNDIR TÖFLUR T1, T2, T3 OG T4

Teikninganúmer: 20204 | Blað nr.: 7 NÆST – | Breyting

20204.dwg.DWG 23-10-98 22:42