



PIPUR: svört stárlór

FITTINGS: svartur randfittings

EINANGRUN: 20 mm glerullarhólkar vafðir sísalpappa

OFNLOKAR: á framrennslí t.d. Danfoss RAVL-3/8" sem stýrast af herbergishita

á bakrennslí t.d. Danfoss FJVR-3/8" sem stýrast af hitastigi bakrennslis

OFNAR: stálofnar prófaðir við 8 kg/cm² loftskrúfur á öllum ofnum

PROFUM: 18gnina skal prófa við 6 kg/cm² sem standa skal í 12 klst. án þess að falla

ATBS: ofnastærðir skal endurskoða á staðnum áður en ofnapöntun er gerð



REIKN.
TEIKN. SGS
RVIK I ág. '92

SVEINN G. SVEINSSON
BYGGINGARVERKFR. FVFI

HAABARD 13, HAFNARFIRDI

hitalögn, rúmmynd

BR.
VERK NR.
MÆLIKV.
1:50
TEIKN. NR.
25