

TENGIMYND MELAGR. HITAVEITU.

SKÝRINGAR:

ÖLL TÁKN OG SKÝRINGAR ERU SKV. ÍSLENSKUM STAÐLI, ÍST. 66.

GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ EINANGRUN HÚS SÉ SKV. BYGGINGARSAMÞYKKT. EINANGRUNARÞYKKT VEGGJA 10 SM OG PAKKA 20 SM.

HITALAGNIR SKULU VERA SVARTAR JÁRNPÍPUR MEÐ SKRÚFUÐUM TENGISTYKKJUM OG EINANGRAST MEÐ AMK. 20 MM GLERULLAR-HÓLKUM OG VEFJAST MEÐ PLASTI EÐA SÍSALPAPPA.

VATNSLAGNIR SKULU VERA GALVANHÚÐAÐAR JÁRNPÍPUR MEÐ SKRÚFUÐUM, TENGISTYKKJUM OG EINANGRAST SEM HITALAGNIR. KALDAR PÍPUR OG TENGISTYKKI VEFJAST FYRST MEÐ PLASTI EÐA SÍSALPAPPA.

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFUR STILLTÆ OG SJÁLFVIRKIR OFNLOKAR.

OFNASTÆÐUR SKULU MIÐAST VIÐ HITAVEITU ÁÐ ÖÐRU LEYTI ALLAR TENGINGAR AÐ OG FRÁ OFNUM SKULU MIÐAST VIÐ NÚTÍMA ÞÆGINDI.



TENGIMYND KALDAVATNS



GRUNNMYND Í HÆÐAR. 1:50

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
23 APR. 1996
Sigurbjartur Halldórsson

BR.	DAGS.	EÐLI BR.	SIGN.
02	22.04.96	LEGU LAGNA BREYTT	A.M.
01	29.2.'96	EN FÆRÐUR OFNUM 108, 109 ÞR.	GK

HÁABERG 1 HAFNARFIRÐI

HITA - VATNS OG FRÁRENNSLIS - LAGNIR. 1. HÆÐAR

MKV.	1:50
DAGS.	MARS '95
VERK NR.	9507
TEIKN NR.	2-04
HANNAÐ	A.M.
TEIKNAÐ	GK
YFIRFARIÐ	

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR HF
STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - SÍMI 54255 - FAX 652875