



GRUNNMYND 1. HÆÐ MKV. 1:100.

### Byggingarlýsing / verklýsing:

Húsið eru staðsteypt á hefðbundinn hátt með stáklæddu þaki. Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á þjappaðri hraunfyllingu og eða á klöpp. Útveggir staðsteyptir 18 sm. einangrun 100 mm mürhúð 20 mm. og steinad sem ysta áferð.

Þak: Þimbursparrur, heilklaðdar með 25x150 mm borðvið, þakpappi, þakstál. Þakeinangrun 200 mm (steinull). LR: fáknað loftræsting.

Sérstakar skýringar vegna einangrunar:  
Botnplata er einangruð með 75 mm einangrunarplasti, veggir sokkla eru einangraðir 50 sm. niður fyrir plötu með 75 mm einangrunarplasti.  
Ofan á einangrun gólfplötu skal leggja þolplast (rakasperra).

Steyptir veggir eru sandspartlaðir og málaðir að innanverðu.  
Veggir (eldhindrandi) milli einstakra eininga, aðrir en steypir veggir eru a.m.k. E160 eldhindrandi veggir. Hlaðir E160 veggir, ekki berandi veggir milli einstakra eininga, eru uppbyggðir sem hér segir: 70 mm hlaðin vikuveggur, mürhúðaður beggja vegna með 15 mm mürhúð. Létir E160 veggir, létir milliveggir á milli einstakra eininga eru uppbyggðir sem hér segir: 35 x 70 mm blinkgrind fyllt með steinultareinangrun og klæddur beggja vegna með 2x13 mm gífsplötum. Yfirfull eru á svolum.

Í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler (12 mm loftbil í föstum gluggum en 9mm loftbil í opnanlegum gluggafögum og hurðum. U-gildi (W/m²K) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upptalningu hér að neðan:

Þak	Ti=18°C U-gildi: 0,2
Útveggir:	Ti=18°C U-gildi: 0,4
Létur útveggur einangradur í grind:	Ti=18°C U-gildi: 0,3
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, K-gler):	Ti=18°C U-gildi: 2,0
Hurðir:	Ti=18°C U-gildi: 3,0
Gólf: á fyllingu og að óupphituðu rými:	Ti=18°C U-gildi: 0,3
Gólf að útiloffi:	Ti=18°C U-gildi: 0,2
Útveggir, vegið meðaltal (veggjefir, gluggar og hurðir):	Ti=18°C U-gildi: 0,85

Að öðru leifi skal miða við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við ÍST EN ISO 6946:1996.

### Skýringar vegna eldvarna:

- > B0. fáknað björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- Táknar rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- ⊗ Reykskynjari, staðset júst samkv. teikningu.

LR: fáknað loftræsting.  
Herbergi og svæði sem liggja að útvegg eru loftræst um opnanl. glugga, tókud innrymi eru loftræst í gegnum blink stokka, sjálfþrekkjandi eða með vélrænni loftræstingu eftir því sem við á.

Vardandi frekari málsetningar, sjá sérteikningar aðalhönnuðar í mkv. 1:50.  
Sérupprættir skulu unnir þegar aðalupprættir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.

## HAFRAVELLIR 6 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.  
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.  
STH teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.  
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is

Skýringar:	Aðaluppráttur.
Teikning:	Grunnmynd & Byggingarlýsing
Mælikvæði:	1: 100.
Undirskrift:	<i>17110 Þ. Ö. Ö.</i>
Blað nr:	1 af 4. Dagsetning: 25 ágúst 2006.
Breytt:	