

R

Samþykkt þann  
07 SEPT. 2005  
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Kristján Þórarinnsson

ALMENN LYSING:

Tjarnavellir 15 er einnar hæðar bygging. Byggingin gegnir hlutverki verslunar og þjónustuhúsnæðis. Byggingin skiptist upp í 3 verslunareiningar, auk skyggis vö innganga.

**BLINDARVIRKI - ÞAK - ÚTVEGGIR:**  
Útvegir eru berandi og gerðir úr járnþenti steinsteypu, einangraðir að utan með steinull og klæddir með líflögum álpötum á ytra þyrli. Litur á útveggjum er silfurgulr og kokegrár.  
Skyggi vö inngangur er byggt upp úr stáli og þessum stáli en búnaði er í rými 0103 og 0102 eru kraftsperrur úr stáli en spennanna eru sjálfberandi létta einingar, LETTAK eða sambærlegar, yfirborð þaks klætt með þakdúk.

**GLUGGAR OG ÚTHURDIR:**  
Allir gluggar eru ákkæddir tímurglagar með tvöföldu einangrunargleri (K-gler). Aðalíngangshurdir og vörður í einingu 0103 eru rafdrifnar áthurdir. Aðrar hurdir eru sléttar tímurglagar með ákkæðingum að utan. Almennir er litur á gluggalögum og hurðum kokegrár. Gluggar og hurdir vö inngang verslunarymis 0103 eru gulir á lit.

**BRUNAVARNIR:**  
Byggingin er hvar brunasamtæður, annars vegar rými 0103 sem er um 1340m<sup>2</sup> og hins vegar 0101 og 0102 sem er önnur samtæða um 350m<sup>2</sup> sem er skipt upp í 2 brunahöf, með tilheyrandi rýmingarleiðum. Hvert brunahöf er með a.m.k. E160 veggjum.  
Í rýmum 0102 og 0103 eru hvar dháttar flóttaleiðir þar sem hvergi er lengra en 25m í næsta útgang. Í rými 0101 er ein flóttaleið og eitt þjónunarpö.  
Allar klæðningar verða í flokki 1. Flóttahurdir skulu vera útbúnar með neyðartún eða "push pad" skv. ÍST EN 179:1997.

Verslunarymi 0103 er útbúið með vörkennu vatnsúðakerfi, skv. reglugerð nr. 245/1994.  
Vö hönnun vatnsúðakerfis skal miðað við áhættuflokk OH3 skv. BS 5306: Part 2. Í verslunarymi 0103 verður vörkennit sjálfvirkt brunavörðunarkerfi. Hönnun og uppsetning brunavörðunarkerfis skal vera í samræmi við ÍST EN 54 og reglur Brunasamtæðunar um sjálfvirkt brunavörðunarkerfi. Kerfið skal tengt vörkennandi vaktstöð.

Slökkvitaðli verða í sílu háðnu. Slöngukerfi og slökkvitaðli verða í húta 0103. Slöngukerfið er sett upp þennig að brunaslöngur ná út í öll horn. Slökkvitaðli skulu vera við slöngukerfi eða í nágrenni þeirra. Trögg skal að rennihurdir og rafdrifnar hurdir í flóttaleiðum opnast við strassandi og við það frá reykisrygna.  
Út- og neyðþjóning verður í sílu háðnu skv. byggingareglugerð og ÍST EN1838. Reiknað er með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum en 0,5 lux á opnum svæðum, t.d. verslunum og veitingasal.  
Í verslun 0103 verður auðbrennanlegt plast í þaki u.p.b. 0,5% af gólfleti. Stálburðarvirki verður ekki eðlvanó sérstaklega.

**UPPHITUN - LOFTFRÆSTING:**  
Byggingin er upphitð með hitablásum í verslunarymum og stærri bakrymum annars vegar og öflum í starfsmanna og minni bakrymum hins vegar. Byggingin er annars vegar loftfræst með natúrulegri loftþræingu um innganga og hins vegar með vélrænni loftþræingu í þeim rýmum sem ekki hafa opnarlega glugga eða úthurdir.

**LÖÐ:**  
Löðarmörk og byggingarreitir falla saman og afmarka það svæði sem má byggja á. Gert er ráð fyrir stóru bílastæði utan lóðarinnar til sameiginlegra aðnota sem afmarkast helganarvæði Reykjanesbrautar annars vegar og aðlögðandi lóðum hins vegar. Hálfjartúrjar framkvæmt og viðhaldur bílastæðum.  
Gangstíðar og göngusvæði innan lóðar eru með bundnu stíltagi og stjórnaðsla verður á göngusvæðum við aðalínganga.

**ANNAR:**  
Á vegg vesturhlöðar koma alls 3 auglýsingaskilti með auðkennum vökomandi fyrirtækja. Á norðurhlöðinni er gert ráð fyrir einu skilti ásamt skiltavegg með þremur skiltum. Á suðurhlöð húsins eru einnig gert ráð fyrir þremur skiltum.  
Á suðurhlöð húsins eru staðsettir einnivalar vegna kæltækja í verslunarymi 0103.  
Yfir inngangi verslunarymis 0103 á norðurhlöð er skyggi sem er skemað af með öryggisgleri.

**BLÁSTÆÐ:**  
Bílastæðabjór: 40 staði (1.385,2/35)

**STÆRÐIR:**  
Fláumál byggingar er 1385,2 m<sup>2</sup>  
Stærð lóðar: 1708,0 m<sup>2</sup>  
Nýtingarhlutfall: 0,81

31/8/05  
slökkvitaðli höfuðborgarsvæðisins bs.  
E. Þórarinnsson

B	31.08.2005	sbb	loftþræsing á byggingarþinginu
A	29.08.2005	sbb	lóðum breytt skv. hvarðabóði
	breytt	dags	teiknað
			lysing

Aðalsteinn Snorason  
arkitekt fái 161161-2769  
Egill Guðmundsson  
arkitekt fái 270152-6869  
Gísli Gíslason  
arkitekt fái 160657-4809

ádalstræti 6 101 Reykjavík  
sími 511 2060  
fax 511 2066  
veffang www.ark.is  
netfang arkis@ark.is

Tjarnavellir 15  
Aðaluppdráttur  
afstöðu mynd

verkkaupi hannað/teiknað þyrping os, sbb  
yfirlit/samþykkt mív 1:500  
dags 16.08.2005

**ARKÍS**

