



NORÐUR. MKV. 1:100.



SUÐUR. MKV. 1:100.

**VESTURGATA 11a, 11b og 11c. BYGGINGALÝSING/VERKLYSING:**

Vesturgata 11a, b og c, er 3ja stíghúsa fjöbýlishúsa, 11a hæðir og kjallari og 11b og 11c 4 hæðir og kjallari. Samtala eru 35 íbúðir í húsinu, auk sameiginlegs bílajakjallara fyrir húsin 11 og 13 a, b og c. fyrir 72 bíla. Eins og hér að framan kemur fram eru húsin nr. 11a,b,c og 13a,b,c sambyggt & sameiginlegt bilageymslu. Húsið nr 11 fær því matslutanúmerið 01, húsið nr 13 matslutanúmerið 02, og bilageymslan matslutanúmerið 03.

**Byggingaheiti:**  
Almennt á það við að öll byggingarefni í byggingunni skulu vera vottuð og uppfylla skvæði byggingareglugerða.

**Byggingarlýsing / verklysing:**

Undirstöður og botnplata eru staðsteyptir & þjappstíft braunfylling.  
Göfuplata kjallara er staðsteypt 12 sm. vélslipuð og eða með göfllög, með halli að niðurbólum.  
Göfuplata 1 - 5 hæðir er staðsteypt ca.20 sm. til að saka hjólaþæði. Íbúðanna er, göf í íbúðum byggd upp sem hér segir.  
Á steypta plötu er lögð 20-35 mm þykk plastslanngrun, einangrunin lokað af með plastdúk, og að lokum flétt með "ANHÝDRIT" fléttu ca. 45 - 55 mm þykk.  
Sérstaklega skal þess gætt að fléttu sé alastaðir allsöð frá lögnum og steyptum veggjum með einangrun, þannig að hjólaþæðingarlífi sé ekkert.  
Ofan á fléttu skal svo leggja göfneti, flisar, teppi, dúka og eða parket.  
Útveggir eru staðsteyptir 200 mm.  
Að utanverðu eru veggir kjallara múrhúðaðir og stílnaðir í ljósum lit. Að innanverðu eru kjallerveggir einangraðir með 75 mm einangrunarplast og múrhúðaðir.  
Að utanverðu eru veggir 1 - 5 hæða, einangraðir og klæddir með búrformuðu lítið í ljósgæði.  
Á veggir er fest 45\*100 mm. ál-teiðurum c/c 600 mm., leiðurum er fest við steyptan vegg með ál/Alnklum c/c 1200mm., með 8 10 mm. múrbólum eða öðrum jöfn stærum festingum.  
Til að tryggja höggþol klæðingartímar er leiðurum fjólað um helming á neðstu 1200 mm. á veggjum.  
Lýsing á festingum hér að ofan er leiðbeinandi, en búrsviðs- verkfræðingur húsinu skal samræma að verklyðingunni uppfylli staða og reglugerðir, og gefa út leiðrættu verklyðingu ef nauðsyn krefur.  
Á milli leiðara er einangrað með 100 mm. eisthúli (VEGGPLATA).  
Klæðing búrformuðu lítið í ljósgæði, skotfóð í leiðara.  
Á öllum öðrum og sameyktum skal gengið frá með formuðum flösum úr sama efni og klæðingun.  
Vetrarsbrött og áfyllur skulu vera úr sama efni og klæðingun.  
Til að ná fram uppþrotti á austurhlöð húsinu skal í stað bíluraklæðingar klæða hlut veggjar með frostbolnum "Porselant" flösum.  
Steyptir veggir, handdró og súlur utanhlöðu sem ekkert eru klæddir a.b.r. hér að framan eru með stílnaðri múrhúð í ljósum lit.  
Hér kemur á steypta plötu, á steypta þakplötu skal leggja lög 50-60 mm, eða að þykkt steypta plötuna sem þú þemur, með halli að niðurbólum, á þakki koma tvö lög af ál/Alnklum þakpappa.  
Miða skal við eftirfarandi lýsingu sem lögmarkaður:  
Steypt plata með lögum skali vera hrein og tilbúin til þakpappa.  
Allar máltefur skulu jafnaðar.  
Grunna skal þakfóti með "PROFESSIONAL P3 blúman primer".  
Undirlaga pappi "POLYGLUM SEP 5000 T MEC" sem er SBS astfaltúdur 5,0 kg/m², styrktarmottan í dökum er polyester 180 g/m².  
Pappinn skal hellinn á þakfóti með eistuðu, pappinn skal skarast 6-10 sm á lengdum og skammhlöðum. Undirpappinn skal lagður í stefnu þakfallans.  
Yfirpappinn "FLEXGLUM 47 MEC" sem er SBS astfaltúdur 4,8 kg/m², styrktarmottan í dökum er polyester 180 g/m².  
Yfirpappinn skal lagður þannig að sameyktir á undirlagi komi ca. á mótla rúllu yfirlega. Yfirpappinn skal skarast á sama hátt og undirlagspappinn.  
Ofan á þakpappa skal einangra með "STYRISOL 300" plastslanngrun.  
Einangrunin skal þola 300 kPa slv. Staðli ISO 844, ss 189534. Plötur skulu vera notaðar og lagðar í tveimur lögum, 100 mm. og 50 mm.  
Einangrunin skal byggja þannig að þær liggja þétt að hvorum og vel saman.  
Vanda skal sérstaklega við niðurból.  
Ofan á einangrun skal leggja drendúk 136 gr/m². Dökunin skal ganga upp á kanta og upp fyrir endanlegt efsta yfirbóli. Skotið skal úr dök við niðurból.  
Þak 4 hæða hluta húsinu þjónar sem þakgarður, þar skal ofan á drendúkinu hellu lögga með steyptum hellum 400\*400\*60 mm.  
Á 5 hæða hluta húsinu skal ofan á drendúkinu skal setja 100 mm. drentag úr sléttmáli 20-60 mm. að þvermáli sem lög. Þó þannig að meðlæm klönum ofan á drendúki, kemur ein hellubréidd af hellum 400\*400\*60.  
Nota skal sérsmíðuð niðurból úr ál.  
Niðurból skulu elduból við undirlagspappa, og þess gætt að sameyktir skulu þétt áður en yfirpappi er lagður.  
Niðurból skulu framfengd upp fyrir málalag með þar til gerðum stíli, úr góðum 2mm álklum með ástítt.

Að innanverðu skulu steyptir veggir vera með sléttu áferð flöðun fyrir sandspærd og málning.  
Veggir (eildrindandi) milli einstakra brunahóla, aðrir en steyptir eru a.m.k. E60 eildrindandi veggir.  
Hlæðni E60 veggir, ekki berandi veggir milli einstakra brunahóla, skulu uppbyggðar a.m.k. sem hér segir:  
70 mm. hlæðni vikuveggur, múrhúðaður beggja vegna með 15 mm. múrhúð.  
Létrir E60 veggir, létrir milliveggir á milli einstakra brunahóla, skulu uppbyggðar a.m.k. sem hér segir: 35 \* 120 mm. blökkgrind fylt með slátraleiðslanngrun (Veggúti) og klæddir beggja vegna með 2 \* 13 mm. gíslöðum.  
Létrir ekki berandi innveggir í íbúðum eru sem hér segir: 35 \* 70 mm. blökkgrind klæddir beggja vegna með 2 \* 13 mm. gíslöðum.

Húsið verður hléð með göfhlöðum og mástáðvarnum, og eru lagðar sýrilegar að hluta.

LR. líknað loftþræsting.  
Herbergi og sveði sem liggja að útvegg eru loftþræst um opnari, glugga, lokað innrymi eru loftþræst í gegnum blökk stokka, sjálftrækkjandi eða með vélrænni loftþræsting eftir því sem við á.

Koma skal fyrir göfhlöðum í öllum votrymum, þ.e. baðherbergjum og þvottahúsum í íbúðum, auk þess skulu vera niðurból í eftirstöðum sameiginlegum rymsum: Hóla og vegna geymalum, innlakaflösum, bílajakjallara og sorpgeymalum.

Í húðinu er gætt að því að sorpflokkur fari fram, og er stuðlað að því að vera annarvegur með sorpgeymalum fyrir lífrætt hálmasorp og hinvegur sorpgeymalum fyrir fléttu pappi og annað flokkarlegt sorp. Tryggja skal góða loftþræsting úr sorpgeymalum í vefnanan hlut, loftþræstingur öðk skulu né upp þak húsinu.

Íbúð nr. 05-03. er innréttað með þarfi hreyfihúlaðra í húga, samþær. grein. 78.10 í byggingareglugerð.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bff.  
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirdi.  
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simmet.is  
STH: teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kl. aðalhönnuður: 141250-4189.

29/3 20  
Skiðvinda Kollabreytasveitir he.  
Eggen

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Tekning:	Útittamyndir.
Mælikvæði:	1 : 100.
Undirskrift:	25/3 06 Sg p
Blað nr:	6 af 8.
Breytt:	
Dagsetning:	25 janúar 2006.