



GRUNNMYND 1. HÆÐ. MKV. 1:100.

Fig. 4 lyftum og lyftubúnaði.
 Lyftan skal vera vírslýta, í eðgættu loftstræum lyftustöð, hurðir á lyftustöð séu a.m.k. E-CE30.
 Lyftan skal uppfylla eðvæði "EVROPU STIGALS" EN-81.
 Miða skal við að lyftan hafi 1000 kg burðargætu, og rými 13 manna.
 Lyftan skal hönnuð fyrir a.m.k. 1 m hraða pr. sek.
 Hurðir skulu vera að minnstaðinni 90 cm breidd.
 Tengibúnaður lyftu er staðsettur í loftstræum rými merk "TÆKINGI LYFTU".
 Lyftan og lyftubúnaður skal vera vörðandi af Vinnuöflum ríkisins og skal eðvæðisráttf. smá. bónað og fgr. lyftum.

Vörðandi frekari málsetningar, sjá séráskertanir aðalhönnuðar í mkv. 1:50.
 Séruppdráttir skulu unnið þegar aðaluppdráttir hafa verið samþykkað af byggingarfrvöðum.

- > BO, táknað björgunarp, samkv. reglugerð um brunavæmi og brunamál.
- Táknað rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavæmi og brunamál.
- ⊗ Reykjaljónir, staðfesttað samkv. tölningu.
 Eldvarmarbúnaður og slökkvili skulu staðsettað í samræði við slökkvili.
 Anddyrshurðir Búðs skulu vera sjálfstjórnandi með hurðerpumpu.

24/3 06
 Slökkvilið hefur byggingsvæðinguna
[Signature]

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bff.
 Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirdi.
 Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is
 STH, teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Tekning:	Grunnmynd 1. hæð.
Mælikvæði:	1 : 100. Dagssetning: 25 janúar 2008.
Undirtekið:	<i>[Signature]</i>
Blað nr.:	2 af 8.
Breytt:	