



Samþykkt þann

15 NOV. 2006

Byggingafulltrúnn i Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinsson

BYGGINGARLÝSING

Einbýlhús úr steinsteypu á tveimur hæðum. Gólfplata milli hæða steinsteypt. Bakplata er steinsteypt með 1.500 vatnshállan á efri brún steypu frá útveggjum að miðju þáks, platan er vatnsvarinn með tjörnefni og einangruð ofan steypu með 200mm vatnsheldu einangrunarplasti, klætt að ofan með vatnsheldum álmundum dök. Ofan á dök komi farg úr steypu/steinefn. Að öðru leyti er vísað til frágangslýsingar framleitanda og seljand þákefnis og vottunar v. efnisnotkunar og vinnu.

Útveggir eru steinaðir að utan litur gráhvit. U-gildi byggingahluta: Útveggir =0,80 W/m²
Þak: 0,20 W/m²
Bönlpl. og undirstöður: 0,30 W/m²

Undirstöður eru úr steinsteypu einangraðir að innan með 75mm plasteinangrun. Gólpílotur á yflingu eru úr steinsteypu, undir gólpíl. komi 75mm plasteinangrun.

Útveggir eru úr steinsteypu, einangraðir að innan með 100mm plasteinangrun og műrhúðað yfir.

Þak er steinsteypt plata, einangruð með 200mm vatnsh. einangrunarplasti

Þak s.b.r. 136.3 í byggingareglugerð.

Innveggir
Innveggir í votkjörnum eru hlaðnir og műrhúðaðir.
Innveggir í öðru rýmum eru úr blikkstöðum, einangraðir með steinull og klæddir með 13mm gjöspílotum.
Brunapótl í flokki 1.

Gluggar og úthurdör eru úr álf/timbr, gler er tvöfalt K-gler.
Veggur milli bílgeymslu og íbúðar skal vera a.m.k. EI60, klæðning í flokki 1
Húð milli bílgeymslu og íbúðar skal vera a.m.k. EI-CS30

Lagmaleiðir:
Hita og neysluvatnslagsnir eru lagðar í gólpílotu /Rör í rör/
Raffagnir eru í einangrun í útvegg, innveggjagrindum og gólpílotu

Skolplagnir eru hefðbundnar 100mm plastagnir undir gólpílotu.

Sorpgeymsla
Sorpgeymsla er úr steinsteypu staðsteypt eða steyptar einingar

HLÍÐARÁS 28 HAFNARFIRDI

ÚTLITSMYNDIR
AUSTUR - VESTUR

Mkv. 1:100

Hannað E.V.

Teiknað E.V.

Dags. 6.NOV.2006 Blð 3 AF 5 Nr. HLIÐARAS28BN Yfirlað E.V.

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

Eyjólfur Valgarðsson

Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f

TÆKNIFRÆÐINGARNIR

Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sími: 471-2257

Sigrúnur Grétarsson tr.aust@simnet.is