ø 110 PEH 10 ‰
NF
ø 110 PEH 20 ‰
ø 110 PEH 36 ‰
ø 110 PEH 46 ‰
ø 110 PEH 63 ‰
ø 110 PEH 73 ‰
ø 110 PEH 89 ‰
ø 110 PEH 99 ‰
ø 160 PEH 20 ‰
ø 110 PEH
BR ø1000
Fs - 11,35
Svæði fyrir sandfang / olíuskilju eða fitugildru, ef heilbrigðisfulltrúi krefst þeirra, vegna starfsemi sem verður viðhöfð í húsnæðinu.
1
2
3
4
5
6
7
8
ø 110 PEH 65 ‰
ø 160 PEH 10 ‰
A
B
C
D
E
F
G
K=13,29
ø 110 PVC 20 ‰
ø 160 PEH 20‰
PÚKK:
Niðri brún púkkgryfju skal vera í kóta 10.00.
Fylla skal gryfjuna í 3 lögum með einkorna efni.
Fyrsta lag , kornastærð ø 50-100, lagþykkt 70sm
Annað lag, kornastærð ø 30 -70, lagþykkt 50 sm
Efsta lag, perla ø 16-30, lagþykkt 50 sm
Efri brún púkkgryfju skal vera í kóta 11,70
Stærð 30 m² * 1,7 m
Ofan á púkkgryfjuna skal setja sluddk.
ø 110 PEH 14 ‰
BREYTING 05.07.2005:
Þar sem lagnir fara í gegnum undirstöður skal setja þær í 150mm hlífðarplaströr.
ø 110 PEH 15 ‰
ø 110 PEH 20 ‰
ø 110 PEH 30 ‰
ø 110 PEH 41 ‰
ø 110 PEH 49 ‰
ø 110 PEH 78 ‰
ø 110 PEH 14 ‰
ø 110 PEH 15 ‰
ø 110 PEH 10 ‰

GRUNNMYND

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
06 JUL 2005

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ
6/7 2005

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Nýbýlavegi 6 , 200 Kópavogi.

Sigurður Hafsteinsson
byggingatæknifræðingur
Kt. 030859-7749
sími: 554-6650 fax: 554-6659.

Teikn. nr. | Tilvísun á teikningu | Br. | Dags. | Samþykkt

STEINHELLA 5, HAFNARFIRÐI

GRUNNLAGNIR
YFIRLITSMYND

Hannað	Teiknað
EK	EK

Dagsetning	Verk nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.
12.05.´05	B-05-04-14	1:100	L-02