



Grunnmynd 1 hæðar
mkv. 1:50

- SNÁSPENNULAGNIR FYRIR :**
- 01-01 Íbúð
 - 01-08 Stigahús
 - 01-09 Gangur
 - 01-10 Gangur
 - 01-11 Sorpgeymsla

- ⊙ 24 Útstöð fyrir durasíma 24 íbúðir
- ▭ Hurðarspóla fyrir durasíma
- ⊙ Þristirofi fyrir durabjallu / durasíma
- α Tengidás á veqg fyrir durasíma
- [s] Tengill fyrir síma
- [H] Tengill fyrir hátalara
- [L] Loftnetstengill fyrir sjónvarp
- [Tb-L] Tengidás fyrir loftnet til að tengja afmálara, video eða DVD spilara inn á kerfið til að dreifa um íbúðina

Símalagnir fyrir fjölbúlishús.

Stærð tenakassa og pípuþvera skal vera a.m.k. sem hér segir:
 Inntakskassi símalagna (hxbxd) : 650x550x210
 Öreinkassar í stigaþöngum fjölbúlishúsa (hxbxd) : 200x300x100.
 Pípuverleiki símalagna frá öreinkassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.
 Í stofnloqnum fjölbúlishúsa skulu allar pípuþverar vera a.m.k. 25mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvorn öreinkassa í stigaþöngum fjölbúlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.

Loftnetslagnir fyrir fjölbúlishús.

Stærð tenakassa og pípuþvera skal vera a.m.k. sem hér segir:
 Inntakskassi loftnetslagna (hxbxd) : 650x550x210
 Öreinkassar í stigaþöngum fjölbúlishúsa (hxbxd) : 200x300x100.
 Pípuverleiki símalagna frá öreinkassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.
 Í stofnloqnum fjölbúlishúsa skulu allar pípuþverar vera a.m.k. 20mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvorn öreinkassa í stigaþöngum fjölbúlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.
 Gera skal ráð fyrir rafloqum inn í inntakskassa og öreinkassa loftneta ásamt jarðbindingu fyrir búnað.

Allir strengir skulu vera skemmaðir loftnetsstrengir (coax) með elqin viðráð 75 ohm.
 Tíðnisvið dreifikerfis skal vera 5-860 MHz fyrir breiðband og VHF / UHF-dreifing og 5-2150 MHz þar sem dreifa á ærfluttasjónvarpi á milliþöni.

Samkv. boðskiptastaði skal loqun fyrir símatengil vera í hverju viðveruherbergi íbúðar.
 Gera skal ráð fyrir því að loqun innan íbúðar séu miðkerfislagnir og að pípuverleiki í öllum loqnum skuli vera 16-20mm.

- Gólfagnir
- TV lagnir
- Símalagnir

Raflagnahönnun
 Helga Reimarssonar
 Múlatind 2 Sími 691-2085
 Email: helgireimars@internet.is

Samp. Jón Lúth.

ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI

VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 1 hæðar	BLAÐ 6 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	Smáspenna	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699		Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>	