



**Símalagnir fyrir fjölbílishús.**

Stærð tengikassa og pípuþagna skal vera a.m.k. sem hér segir:  
 Inntakskassi símalagna (hxbxd): 650x550x210  
 Greinikassar í stígaðnum fjölbílishúsa (hxbxd): 200x300x100.  
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.  
 Í stofnögnum fjölbílishúsa skulu allar pípuagnir vera a.m.k. 25mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvorn greinikassa í stígaðnum fjölbílishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.

**Loftnetslagir fyrir fjölbílishús.**

Stærð tengikassa og pípuþagna skal vera a.m.k. sem hér segir:  
 Inntakskassi loftnetslagna (hxbxd): 650x550x210  
 Greinikassar í stígaðnum fjölbílishúsa (hxbxd): 200x300x100.  
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.  
 Í stofnögnum fjölbílishúsa skulu allar pípuagnir vera a.m.k. 20mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvorn greinikassa í stígaðnum fjölbílishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.  
 Gera skal ráð fyrir raflopi inn í inntakskassa og greinikassa loftneta ásamt jarðbindingu fyrir búnað.

Allir strengir skulu vera skermaðir loftnetsstrengir (koax) með eigin viðrám 75 ohm.  
 Tíðnisvið dreifikerfis skal vera 5-860 Mhz fyrir breiðband og VHF / UHF-dreifingu og 5-2150 Mhz þar sem dreifa á ærflutastöðvarpi á millitíðni.  
 Samkv. boðskiptastaði skal lagn fyrir símatengi vera í hverju viðveruherbergi íbúðar.  
 Gera skal ráð fyrir því að laagnir innan íbúðar séu mörkerfislagnir og að pípusverleiki í öllum laagnum skuli vera 16-20mm.

- Gólfagnir
- TV laagnir
- Símalagnir

*Samþ. Jón Guðm.*

**Grunnmynd 4 hæðar  
mkv. 1:50**

Raflagnahönnun  
 Helga Reimarssonar  
 Mútalind 2 Sími 691-2085  
 Email: helgireimars@internet.is

<b>ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI</b>			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 4 hæðar	BLAÐ 39 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	smásp. 04-03/04-04	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699	Nafn.	<i>Helga Reimarsson</i>	