



Kvísl frá +T.01/Q7

Kvísl frá +T.01/Q6

Kvísl frá +T.01/Q2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ N
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ N
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ N
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PE

- T-303 Íbúð 03-03
- T-302 Íbúð 03-02
- T-301 Íbúð 03-01
- T-206 Íbúð 02-06
- T-205 Íbúð 02-05
- T-204 Íbúð 02-04
- T-203 Íbúð 02-03
- T-202 Íbúð 02-02
- T-201 Íbúð 02-01

- F08 B10A 1,5mm² 3 16mmØm Tengill fyrir smáspennukassa
- F07 B10A 1,5mm² 3 16mmØm Sér tengill í sameign 2 hæð
- F06 B10A 1,5mm² 3 16mmØm Neyðarlýsing í sameign 2 hæð
- F05 B10A 1,5mm² 3 16mmØm Ljós fyrir sameign á 2 hæð
- F04 B10A 1,5mm² 3 16mmØm Sér tengill í sorpgæmslu 1 hæð
- F03 B10A 1,5mm² 3 16mmØm Sér tengill í sameign 1 hæð
- F02 B10A 1,5mm² 3 16mmØm Neyðarlýsing í sameign 1 hæð
- F01 B10A 1,5mm² 3 16mmØm Ljós fyrir sameign á 1 hæð

Raflagnahönnun
Helga Reimarssonar
Múlalind 2 Sími 691-2085
Email: helgireimars@internet.is

Samp. Jón Quém.

ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI			
VERKNR. 17.04	mkv. 1.50	TAFLA 03 2 hæð	BLAÐ 44 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004		SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699	Nafn.	Helga Reimarsson	