



OFNALISTI

NR.	Nauðsynleg afköst [W]	Gerð/hæð [mm]	Lengd [mm]	Afköst við $\Delta T=40^{\circ}C$ [W]	Stísta staðs. 10mm	Stíllitla ofnoka
226		HANDKL/800	600	363	EF	0
227		(21)/500	1400	1260	CD	0
228		(21)/500	1800	1620	AD	0
229		(21)/500	1800	1620	BC	0
230		(21)/500	1400	1260	CD	0
231		(21)/500	1800	1620	AD	0
232		(21)/500	1400	1260	CD	0
233		(21)/500	1400	1260	AB	0
234		HANDKL/800	600	363	EF	0
235		HANDKL/800	600	363	EF	0
236		(11)/500	2800	1768	CD	0
239		(11)/500	2800	1768	AD	0
240		HANDKL/800	600	363	EF	0
241		(21)/500	1400	1260	CD	0
242		(21)/500	1400	1260	AB	0
243		(21)/500	1800	1620	BC	0
244		(21)/500	1400	1260	CD	0
245		HANDKL/800	600	363	EF	0
246		(21)/500	1800	1620	AD	0
247		(21)/500	1800	1620	BC	0
248		(21)/500	1400	1260	AD	0
249		HANDKL/800	600	363	EF	0
Samtals:				27028		

Á ALLA OFNA KOMI FRAMRÁSALOKAR, STILLTÉ, AFTÆMING OG LOFTSKRÚFA

Samþykkt þann
18 MARS 2005
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

A	03.03.05	LOFTREIÐSTOKK BÉTT VIÐ LAGNASTOKK VEGNA BR. Á ÍBÚÐ 01-06	BS	SÁS
ÓTG.	DAGS.	BREYTING:	HANNAÐ	SAMP.
HERJÓLFSGATA 36, 38 OG 40 LANGEYRARMÖLUM HAFNARFIRÐI			HITA OG HREINLETISLAGNIR 2 HÆÐ NR.38	
VSΒ VERKFRÆÐISTOFA <small>BÁJARHRAUNNI 20-220 HAFNARFJÖRDUR Héimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími: 585-8600 Fax 585-8610 • Kl. 710796-2899</small>			<small>Arith. útg. / Þinnu:</small> <small>Svein Ávi Svavrisson</small> Kl. 230855-5609 <small>Handað: Áp</small> <small>Teiknað: Áp</small> <small>Máli: 1:50</small> <small>Yfirfarið: SÁS</small> <small>Dags: 24.01.05</small> <small>Nr: 04758-P18A</small>	