



OFNALISTI

NR.	Naðsynleg afköst [W]	Gerð/hæð [mm]	Lengd [mm]	Afköst við dT=40°C [W]	Stöto staðs. 10mm	Stíllitla ofnloka
326		HANDKL/800	600	363	EF	0
327		(21)/500	1400	1260	CD	0
328		(21)/500	1800	1620	AD	0
329		(21)/500	1800	1620	BC	0
330		(21)/500	1400	1260	CD	0
331		(22)/500	1800	2187	AD	0
332		(22)/500	1400	1701	CD	0
333		(21)/500	1400	1260	AB	0
334		HANDKL/800	600	363	EF	0
335		HANDKL/800	600	363	EF	0
336		(11)/500	2800	1768	CD	0
337		(11)/500	1200	757	AB	0
338		(11)/500	1200	757	CD	0
339		(11)/500	2800	1768	AD	0
340		HANDKL/800	600	363	EF	0
341		(21)/500	1400	1260	CD	0
342		(22)/500	1400	1701	AB	0
343		(22)/500	1800	2187	BC	0
344		(21)/500	1400	1260	CD	0
345		HANDKL/800	600	363	EF	0
346		(21)/500	1800	1620	AD	0
347		(21)/500	1800	1620	BC	0
348		(21)/500	1400	1260	AD	0
349		HANDKL/800	600	363	EF	0
Samtals:				29044		

Á ALLA OFNA KOMI FRAMRÁSALOKAR, STÍLLITTE, AFTÆMING OG LOFTSKRÚFA

Sampykkt þann
18 MARS 2005
 Byggingafrúnn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

A	03.03.05	LOFTSSTOKK BETT VIÐ I LAGNSTOKK VEGNA BR. Á BÍÐU 01-06	BS	SÁS
ÓTG.	DAGS.	BREYTING:	HANNAÐ	SAMP.
HERJÓLFSGATA 36, 38 OG 40 LANGEYRARMÖLUM HAFNARFIRÐI			HITA OG HREINLETISLAGNIR 3 HÆÐ NR.38	
VSB VERKFRÆÐISTOFA			Áritun ísög. Hönnuðar Sveinn Áki Stefánsson Kt.230855-5609	
BEJARHRAUNI 20+220 HAFNARFJÖRÐUR HálmásRar: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími: 585-8600 Fax: 585-8610-Kt:710796-2899			Háttab: Áþ Teiknað: Áþ Mál: 1:50 Yfirfarir: SÁS Dags: 24.01.05 Nr: 04758-P21A	