Hitaveituinntak

Afrennsli HR Ø50mm

Vatn Ø53mm í íðráttarrörí Ø90peh

BR Ø600
19,36

19,24m

Skolplögn Ø100 pvc 35 a/oo .

Regn- og jarðvatnslögn Ø100 pvc 36 a/oo gatað Nota mál nr 1.

18,82

Skolplögn Ø160 pvc 35 a/oo

18,54m

19,52

19,70

Skolplögn Ø100 pvc
lögn frá dælubrunni

B

17,40m

Jarðvatnslögn Ø100 pvc 5 a/oo gatað Nota mál nr 1

A

17,30m
19,80

17,30m

B=17,00m

BR Ø600
Dælubrunnur

17,30m

BR Ø600
19,60

19,55

Skolplögn Ø100 pvc 35 a/oo .

Regn- og jarðvatnslögn Ø100 pvc 35 a/oo gatað Nota mál nr 1.

615

GN

GK= 17,83m

Ø110 pvc 20 a/oo

2100

GK

565

725

725

DN

GK= 17,88m

BR Ø600
19,60

BR Ø600
19,60

19,80

DN

17,34m

E

SN

Pípa undir lofti (k=20,20m) með einangrun

GK= 17,88m

SN

GK= 20,45m

2632

2stk 75 pl fyrir hilalagnir.
íðráttarrör.

I

20,20

2885

A A

2475

Ø100 PVC 60 a/oo

A A

3325

2508

A A

20,00

20,20

1055

1

20,25

H

I

2650

17,60m

GN

DV

F-1 Ø70

GN

VS

F-2 Ø100

HL

F-3 Ø70

GN

BK

EV

F-4 Ø70

2stk 110 pl fyrir vatn og hilalagnir.
íðráttarrör.

1

20,20

20,05

Gryfja f. rör.

1

F-1 Ø70

DV

F-2 Ø100

VS

HL

F-3 Ø70

GN

BK

GK= 17,88m

Rauf í gólf 100x100mm

Rauf í gólf 100x100mm

DV

GN

F-13 Ø70

DV

Ø110 pl halli 20 a/oo
Lagnir í lofti kjallara.

HR

19,90

Skolplögn Ø100 pvc 40 a/oo .

Skolplögn Ø100 pvc 60 a/oo .

2stk 75 pl fyrir hilalagnir.
íðráttarrör.

523

BK

VS

GN

HL

EV

F-4 Ø70

F-5 Ø70

F-6 Ø100

F-7 Ø70

F-8 Ø100

1

20,25

GK= 20,50m

17,40m

1054

1583

GK= 20,50m

Lagnir í loft kjal.ara.
Ø110 pl halli 20 a/oo

Rauf í gólf 100x100mm

Rauf í gólf 100x100mm

HL

GN

VS

BK

BK

VS

GN

HL

F-12 Ø70

F-11 Ø110

F-10 Ø70

F-10 Ø70

F-11 Ø110

F-12 Ø70

GK= 17,88m

GK= 20,50m

1049

BK

GN

VS

HL

F-6 Ø100

F-7 Ø70

F-8 Ø100

F-4 Ø70

EV

F-5 Ø70

2stk 75
íðráttar

EV

F-9 Ø70

2098

Skolplögn Ø100 pvc 60 a/oo .

20,20

F-5 Ø70

EV

Samþykkt þann

15 MARS 2005

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Regn- og jarðvatnslö

SN/DN

19,80

Regn- og jarðvatnslögn Ø100 pvc 20 a/oo gatað Nota mál nr 1

17,45m

Brunnur Ø600mm
Reykræsting.

17,50m

SN/DN

Jarðvatnslögn Ø100 pvc 5 a/oo gatað Nota mál nr 1

17,46m

Brunnur Ø600mm
Reykræsting.

SN/DN

Breytingar			
Nr.	Dags.	Nafn	
1	18.1.05	rgg	

Drekavellir 20

Tæknibjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.
Smiðjuvegi 11 s/ fax: 544 5350

Fráræsnlí í grunni A-B

Mkv. 1:50
Nr. 10
Dags.2.11. 2004
kt.:110947-2839