



OFNALISTI

| NR. | Nauðsynleg ofköst [W] | Gerð/hæð [mm] | Lengd [mm] | Afköst við $\Delta t = 40^\circ\text{C}$ [W] | Stöta staðs. 10mm | Stíllitla ofnioka |
|----------|-----------------------|---------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| 226 | | HANDKL/800 | 600 | 363 | EF | 0 |
| 227 | | (21)/500 | 1400 | 1260 | CD | 0 |
| 228 | | (21)/500 | 1800 | 1620 | AD | 0 |
| 229 | | (21)/500 | 1800 | 1620 | BC | 0 |
| 230 | | (21)/500 | 1400 | 1260 | CD | 0 |
| 231 | | (21)/500 | 1800 | 1620 | AD | 0 |
| 232 | | (21)/500 | 1400 | 1260 | CD | 0 |
| 233 | | (21)/500 | 1400 | 1260 | AB | 0 |
| 234 | | HANDKL/800 | 600 | 363 | EF | 0 |
| 235 | | HANDKL/800 | 600 | 363 | EF | 0 |
| 236 | | (11)/500 | 2800 | 1768 | CD | 0 |
| 239 | | (11)/500 | 2800 | 1768 | AD | 0 |
| 240 | | HANDKL/800 | 600 | 363 | EF | 0 |
| 241 | | (21)/500 | 1400 | 1260 | CD | 0 |
| 242 | | (21)/500 | 1400 | 1260 | AB | 0 |
| 243 | | (21)/500 | 1800 | 1620 | BC | 0 |
| 244 | | (21)/500 | 1400 | 1260 | CD | 0 |
| 245 | | HANDKL/800 | 600 | 363 | EF | 0 |
| 246 | | (21)/500 | 1800 | 1620 | AD | 0 |
| 247 | | (21)/500 | 1800 | 1620 | BC | 0 |
| 248 | | (21)/500 | 1400 | 1260 | AD | 0 |
| 249 | | HANDKL/800 | 600 | 363 | EF | 0 |
| Samtals: | | | | 27028 | | |

Á ALLA OFNA KOMI FRAMRÁSALOKAR, STÍLLITÉ, AFTÆMING OG LOFTSKRÚFA

Samþykkt þann
28 FEB. 2005
Byggingafrullráðinn í Hafnarfirði
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

ÓTG. DAGS. BREYTING: HANNAÐ SAMP.

| | |
|--|---|
| HERJÓLFSGATA 36, 38 OG 40 LANGEYRARMÖLUM HAFNARFIRÐI | HITA OG HREINLETISLAGNIR 2 HÆÐ NR.38 |
| VSB VERKFRÆÐISTOFA | Áritun lögg. hönnuða: Sveinn Áki Sverrisson Kt.230855-5609 |
| BEIÐARHAUJN 20-220 HAFNARFJÖRDUR Heimilisíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vab.is Sími:585-8600 Fax 585-8610 Kt.710796-2899 | Hannað: Áþ Teiknað: Áþ Máli: 1:50 Yfirfarir: SAS Dags: 24.01.05 Nr: 04758-P18 |