Format A1 (841x594 mm) is 20 mm outside of this frame

UPPLÝSINGABLAÐ

PÍPUR OG STRENGIR

	LÁGSPENNA TIL TÖFLU
	LOFTNET TIL TÖFLU
	SMÁSPENNA TIL TÖFLU
	FLATKAPALL
EIB	EIB STRENGUR
	HRINGSTRENGUR
	SKINNA
	BRUNAPÍPUR
	SNÚRUR
EIB	TENGING KVEIKINGAR

BRUNATÁKN

R	REYKSKYNJARI
V	VATNSSKYNJAR
S	STOKKASKYNJAR
	HANDBOÐI
	BRUNABJALLA

INSTABUSTÁKN

	ROFI EINFALDUR
	ROFI FJÓRFALDUR
PIR	HREYFISKYNJARI
	KVEIKING FJÓRFÖLD
PIR	DIMMER
	GARDÍNUAKTOR

	LOFTLJÓS
???	VEGGLJÓS, HÆÐ=???
	LOFTDÓS
???	VEGGDÓS, HÆÐ=???
H=200 16A	TENGILL, 16 AMPER, HÆÐ=200MM
2 L	TENGILL TVÖFALDUR V/LOFT
	PÍPUR NIÐUR
	PÍPUR UPP
2	ROFI TVÖFALDUR, EIN DÓS
	SAMROFI
	KROSSROFI
	ÞRÝSTIROFI
	SPENNIR
	LJÓSNEMI
	ÚT-LJÓS NEYÐARLJÓS
VS2	VINNUSTÖÐ
VS4	VINNUSTÖÐ
FR	RJ 12 TENGILL VAKTKERFI
RV	RAFM. OG VAKTKERFI
R2	WIELANDTENGI 5x2,5° AÐ SKINNU
16A 3	TAPP OFF SKINNUR
	GÓLFBOX
	TAFLA

	WIELAND TENGI
2	ÁLRENNA Á LÉTTAN VEGG
3	PLASTRENNA FYRIR OFAN TÆKI
X	HURÐALÆS. FRÁ NÆTURV.(HUGM.)
	EFTIRLITSMYNDAVÉL/INNIMYNDAVÉL
	MÖGULEIKI Á MYNDAVÉL
	KASTARI UNDIR EFTIRLITSMYNDAVÉL
	HURÐASKYNJARI
	LOFTNET
L	LOFTNET VIÐ LOFT
S	SÍMI
	SMÁSPENNUKERFI (HÁTALARAKERFI)
	ÞRÝSTIROFI
	HURÐALÆSING
	AÐGANGSKORTALESARI
	TENGIBOX
	TAFLA

SÖKKULSKAUT



SKÝRINGAR

ALLAR PÍPUR ERU Ø16 OG VÍR 1.5 mm²
HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 1100mm
HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 200mm
HÆÐIR Í SÍMA (S) OG SJÓNVARPSTENGLUM (L) FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 200mm
} NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EÐA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EÐA Í FULLFRÁGENGINN VEGG

ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLIÐ VIÐ HLIÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFA AÐ MINNSTA KOSTI 10mm BIL Á MILLI RÖRA ÞANNIG AÐ STEYPA GETI AUÐVELDLEGA RUNNIÐ NIÐUR Á MILLI

TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA NÚLLUN OG LEKASTRAUMSROFVÖRN

MÁLMHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA

MÁLMSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10A

JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDAVATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM

ÖLL TÁKN ERU SAMKVÆMT STAÐLI IST-117-8

Samþykkt þann
06 OKT. 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar:
Explanations:

VST
Verkfræðistofa
Sigurðar Thoroddsen hf.
Ármúla 4, 108 Reykjavík, kt. 611276-0289
Sími: 569 5000, fax: 569 5010, veffang: www.vst.is

Rev.	Breyting Revision	Dags. Date	Samþ. Approved	Nótk. heimil. Released
2	Breytingar	12.12'03	JOS	
1	Vinnuteikning	01.07'03	JOS	

Tilv.teikningar nr. ÍSAL / Ref.drawing no. of ÍSAL
Samsetn.teikningar nr. ÍSAL / Assembly drawing no. of ÍSAL

This drawing is the property of the Alcan Iceland Ltd. and handed out for personal use only. It may neither be copied nor made available to others without permission of the Alcan Iceland Ltd. The receiver is liable for any misuse.

Fjöldi stykkja Number of pieces: IV III II I

Hlutur Object | Atriði Item | Efni Material | ea.: stk | total: í heild (kg) | Athugasemdir Remarks

Skrifstofuhús Alcan, Mhl. 94
Skýringar og teikningaskrá
Raflagnateikning

Stærð Format: A1 | Mkv. Scale:
Kostn.nr.-bún.nr. / CCno.-Eq.no.: 1199 4110
AKS no.:

Verktaki / Supplier: Raftákn hf
Teikn.nr. verktaka / Drw.no. of suppl.: 330-01.0.00.02 | Breyt./Rev.: 2

Teiknað Drawn: SEJ 20.06'03 | Yfirfarið Checked: SJJ 07.07'03 | Samþykkt Approved: Sigurður Jón Jónsson kt. 061061-2669

ALCAN PRIMARY METAL EUROPE
ÍSAL / Alcan Iceland Ltd
Straumsvík IS-222 Hafnarfjörður

Drw.no. of ÍSAL / Teikn.nr. ÍSAL: 167932 | Breyt./Rev.: 2

Teiknað Drawn | Yfirfarið og skráð Checked and filed | Nótkun heimiluð Released