6 stk útsogsventlar, Bahco RPB 50, 50 cfm.

Upp í þakbláseara, Bahco FDC 25
900 sn/mín, 0,015 kW

10"x6" | 10"x10" | 12"x10" | 12"x11" | 13"x11" | 14"x11" | 14"x12" | 24"x12"

T1 | T2 | T3

Snið B – B 1:20

1 Hitaelement, Frigid Coil, 30"x20"x2r x 2circ.
2 " " " " , 15"x20"x2r x 1 circ.
Loftdreifarar, Barber Colman VFRV 816, 215 cfm
T_1 – T_3 : Hitastillar, Honeywell, T921A, 1.4m f. gólfi
T_1' – T_3' : " " " , T991A, í stokk

Vegna eldvarnarkröfugerðar:

Í eldhúsi verður:

D-1-81 – Reykskynjarakerfi

R-42 – Bilsleiðslublöð, efni og samsetningar

Byggingafulltrúinn Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
21 JÚNÍ 2004
HÓ

VINNUTEIKNING
04 JUN 2003

L31

Kt. 110457-2789

VERKFRÆÐISTOFA
GUÐMUNDAR & KRISTJÁNS
Laufásvegi 19 Sími 14425

VÍÐISTAÐASKÓLI, HAFNARFIRÐI
GRUNNMYND 1 HÆÐAR
Loftræsting

Mkv. 1:50 | Verkt. 11.74 | JH.
Teikn.
Yfirf.
Samþ.

Dagbók nr.
TEIKNING NR.
3A-83
Verk nr. | blað af