



Samþykkt þann
15 SEPT. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórrson

Skýringar:
Sökkulskaut skal lagt samkvæmt tæknilegum tengiskilmálum rafveitna, sjá skýringarmynd nr. M1 frá Samorku.
T1 = Aðaltafla/mælatafla, T2 = Greinatafla, T3 = Greinatafla
S1 = Inntakskassi fyrir síma og breiðband stærð 40x40x10 lágmark
Ssk. = Tengibox fyrir sökkulskaut
Öll rör skulu vera plaströr ø16mm og vír 3x1,5
Málstraumur rofa og tengla sé 16A
Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá ílögdú gólfí í miðjar dósir
Ofangreint gildir nema annars sé getið
S = Sími, L = Loftnet, Ds = Dyrasími
Draga skal nylonband í ø20 rör fyrir loftnetsgreiðu um leið og það er lagt

AH Jóni Málalda - 16/8/04

	AKKUR SF Tækniþjónusta Amarhraun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is
Verkheiti:	Blómvelli 3, 2. hæð 220 Hafnarfjörður
Kvarði:	1:50
Tekning:	Raflög, smáspenna
Teknað:	Dags.: 28.06.04
	Verk nr.: 220604
Undirskr.:	Eirikur Rósberg rafm.tæknir. k.t.: 020145 4479