



Dak kemur á steypta efstu plötu.  
 Á steypta þakplötu skal leggja ílög 160 mm. með halla að niðurföllum, eða að sami halli sé gerður í þykkingu efstu plötu.  
 Á þakið koma tvö lög af álfundum þakpappa.  
 Miða skal við effirfarandi lýsingu sem lágmarkskröfur.  
 Steypt plata með ílög skal vera hrein og fítúnn til pappalagnar.  
 Allar misfellur skulu jafnaðar.  
 Grunna skal þakflöt með "PROFESSIONAL P3 bitumen primer"  
 Þríhyrnings þéftullartísi í kverki.  
 Undirlagspappi "POLYGUM SEP 5000 T MEC" sem er SBS asfaltúður 5,0 kg/m<sup>2</sup>, styrktarmottan í dúknum er polyester 180 gr/m<sup>2</sup>.  
 Pappann skal heillíma á þakflöt með eldsúðu, pappinn skal skarast 8-10 sm. á langhlidum og skammhlidum.  
 Undirpappinn skal lagður í stefnu þakhallans.  
 Yfirlagspappinn "FLEXIGUM 4 T MEC" sem er SBS asfaltúður 4,8 kg/m<sup>2</sup>, styrktarmottan í dúknum er polyester 180 gr/m<sup>2</sup>.  
 Yfirlagið skal lagt þannig að samskeyti á undirlagi komi ca. á miðja rúllu yfirlags. Yfirlagspappinn skal skarður á sama hátt og undirlagspappinn.  
 Ofan á þakpappa skal einangra með "STYRISOL 300" plasteinangrun.  
 Einangrunin skal þota 300 kPa skv. Staðli iso 844, ss 169534. Plöturnar skulu vera nótaðar og leggjast í tveimur lögum, 50 mm. og 100 mm.  
 Einangrunina skal leggja þannig að þær liggji þétt að köntum og vel saman.  
 Vanda skal sérstaklega við niðurföll.  
 Ofan á einangrun skal leggja drendúk 136 gr./m<sup>2</sup>. Dúkurinn skal ganga upp á kanta og upp fyrir endanlegt efsta yfirborð.  
 Skorið skal úr dúk við niðurföll.  
 Ofan á drendúk skal setja 100 mm. drenlag úr sjávarmöl 20-60 mm. að þvermáli sem farg.  
 Meðfram köntum ofan á drendúk kemur ein hellubreidd af hellum 400x400x60.  
 Nota skal sérsmíðuð niðurföll úr áli.  
 Yfirföll eru á þaki.  
 Niðurföllin skulu eldsödin við undirlagspappa, og þess gætt að samskeyti séu þétt áður en yfirlagspappi er lagður.  
 Niðurföll skulu framlengd upp fyrir malartag með þar til gerðum stút, úr götuðum 2 mm.áirörum með átrist.

DAGGARVELLIR 4A & 4B HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.  
 Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.  
 STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kf. aðalhönnuðar: 141250-4189.  
 Sími: 5651510. Fax: 5651299. Netfang: teiknistofan@istlandia.is

Skýringar:	Séruppráttur:
Teikning:	Hlutamyndir:
Mælikvarði:	EKKI Í KVARÐA.
Undirskrift:	<i>11/10 04 bsp</i>
Blað nr: 12 af 16.	Dagsetning: 04. apríl 2004.
Breytt:	