





Skýringar:

1. Öll mál eru gefin upp í sentimetrum.
 2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágingin gólf og miða dós.
 3. Hæð rofa er 105 cm, nema annars sé getið.
 4. Hæð tengla er 20 cm, nema annars sé getið.
 5. Málstraumur rofa er 10A.
 6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
 7. Öll rör eru 16 mm, og ídregin 1,5 mm, vör nema annars sé getið.
 8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.
9.  Rofi og tengill hæð 105 cm.
 10.  Þrýstihnappur hæð 105 cm.
 11.  Símetengill hæð 20 cm.
 12.  Loftnetstengill hæð 20 cm.

Byggingafrúin Hafnarfjarðar
 Algjörtrétt þann
 06 JULÍ 2004
 H6

VERKEFNI DAGGARVELLIR 13 HAFNARFJÖRÐUR RAFLÖGN 3. HÆÐ	DAGS. 02.12.2003
	BLAD 5 AF 10
TEIKNAD Regner Haraldsson Kt. 260670-3449	MKV. 1:50
	BLADASTÆRÐ A1

BREYTING