



Ofn nr.	Afköst Wött	Mesta hæð Flötur cm/m²	Mesta lengd cm	Tenging	Ofnlokar	Athugasemdir
101	587	600	800	CD	Bakrás	Vor-yl 11
102	1240	600	1200	CD	Framrás	Vor-yl 21
103	210	400	400	AB	Bakrás	Vor-yl 11
103g	200	2,4m²			Bakrás	Gólfh. tengdur við ofn 103
104	210	400	400	CD	Bakrás	Vor-yl 11
104g	500	5,2m²			Bakrás	Gólfh. tengdur við ofn 104
105	930	600	900	AB	Framrás	Vor-yl 21
106	826	600	800	CD	Framrás	Vor-yl 21
107	826	600	800	CD	Framrás	Vor-yl 21
108	1258	210	1300	ACD	Framrás	C2 Rúntal-ofn
109	1258	210	1300	ABD	Bakrás	C2 Rúntal-ofn
110	2630	210	2000	BCD	Bakrás	VK-C2 Rúntal-ofn
111	2630	210	2000	ABC	Framrás	VK-C2 Rúntal-ofn
112	350	700	600	BD	Bakrás	Handklæðaofn
112g	400	4,4m²			Bakrás	Gólfh. tengdur við ofn 112
113	350	700	600	BD	Bakrás	Handklæðaofn
113g	800	8,6m²			Bakrás	Gólfh. tengdur við ofn 113
114	210	400	400	CD	Bakrás	Vor-yl 11
115	1136	600	1100	AB	Bakrás	Vor-yl 21
115g	1900	21,0m²			Bakrás	Gólfh. 25mmPEH tengist við affall húsins

SAMTALS 18451

Bórir Guðmundsson MSc verkfræðingur

Grænukinn 28, 220 Hafnarfirði
Sími 564-0210
Kt: 171262-4539

Hannað VS. Teiknað VS. Samþykkt: *[Signature]*
Kennitala 171262-4539 Samþykkt þann

Furuvellir 1
221 Hafnarfirði
Ofnlagirnir
Grunnmynd
29 MARS 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

1:100 Teikn. nr. 4.02 Verk nr. Skráningar nr.:
Áritun aðalhönnuðar: *[Signature]* Útgáfa 16.02.04