



Öll uppbygging og allur frágangur léttra milliveggja skal vera sambærilegur við td. Gyproc milliveggjakéfi. Mikilvægt er að hafa í huga að vegna alls búnaðar þ.e. ofna, hreinlætistækja, innréttinga, lampa o.fl. þarf að koma styrktarsúlum og/eda festiplötum fyrir inni í veggjunum áður en þeim er lokað. Þar sem lagnir ganga út úr eða í gegnum veggja skal ganga frá því á viðurkenndan hátt í samræmi við frágang að öðrum veggjum t.d. snyrtileg úrtök og kittun. Samsetning grindarinnar skal vera eins og framleiðandi mælir fyrir um. Varðandi öll frágangsdælli, styrkingar vegna hurða, innréttinga og fleira sem viðkemur frágang veggja, er vísað til handbókar veggja framleiðanda. Um léttu innveggja gildir að nota skal hefðbundnar gifsplötur (GN 13) í innra byrði, en harðari plötur (GR 13) í ytra byrði. nema annað sé tekið fram í lýsingu eða á teikningum. Allar innihurðir eru án gæra sem þýðir að hurðargöt í veggjum þurfa að vera mjög nákvæmlega formuð. Veggir skulu byggðir úr 70 mm blikkstoðum c/c 600 mm. A.m.k. 50 mm steinullareinangrun (þéttull) komi á milli stoða. Veggir klæðist með 2x13 mm gifsplötum, báðum megin. Þar sem veggir eru flisalagðir skal þetta stoðabyrði niður í c/c 400mm. Undantekning er að veggir umhverfis þurrklefa og ræstingu/þvott klæðist ysta lagið með rakapólni gifsplötu og innra lagið með rakapólni spónaplötu í stað gifsplötu. Að öðru leyti eru veggir hefðbundnir.

EI-60 veggir úr gífsi

ASK
07.04.2004
118000000
1000000000

Byggingafrulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
14 APR. 2004
VPS

ASK
ASK Artífættar
Skopunir 16
100 Trafnaric
Sími 616 0300
Fax 616 0310
www.artifettar.is

Arnan eðalhönnuðar
Helgi Már Halldórsson arkitekt FAI, tlf. 501266-7048

LEIKSKÓLI ÁSLANDI, Ásbraut 4, Hafnarfirði
VERKTEIKNING

HEITI TEBODDAR
Loft og veggjadelili innanhúss.

NOV. I. A1
1:5
TEBODDAR
NOV. I. A1
22.03.2004

VERK.NR.
0339
NOMER TEBODDAR
32-04
OTDGAFA
A