



NUMMUR	STAÐSETNING	GERÐ	MAGN M³/KLST	HÆÐ mm	BREIDD mm	ÞVERMÁL DREIFARÁM m	RESTAVAL	ATH
Innblástursristar								
IRI01	Gangur, 1.hæð	Innblástur	100	320	540		Lindab Comaf CVA.3005 + CVAZ-1-3005	
IRI02	Búningsherborgj, 1. hæð	Innblástur	250	580	540		Lindab Comaf CVA.6005 + CVAZ-1-6005	
IRI03	Gangur, 1.hæð	Innblástur	150	320	540		Lindab Comaf CVA.3005 + CVAZ-1-3005	
IRI04	Tengingarur, 1.hæð	Innblástur	50			ø100	Lindab IG-100	
IRI05	Kaffistofa, 1.hæð	Innblástur	150	320	540		Lindab Comaf CVA.3005 + CVAZ-1-3005	
IRI06	Kaffistofa, 2.hæð	Innblástur	500	840	540		Lindab Comaf CVA.8008 + CVAZ-1-8008	
IRI07	Fundarherbergj, 1.hæð	Innblástur	200	580	540		Lindab Comaf CVA.6005 + CVAZ-1-6005	
IRI08	Hönnunarskrifstofa, 2.hæð	Innblástur	200	580	540		Lindab Comaf CVA.6005 + CVAZ-1-6005	
IRI09	Skrifstofa, 2.hæð	Innblástur	400	840	540		Lindab Comaf CVA.8008 + CVAZ-1-8008	
		Samtals innbl.	2000	m³/t				
Útsogsristar								
IUV01	Sturta, 1.hæð	Útsog	80			ø100	Lindab KSU 100	
IUV02	Sturta, 1.hæð	Útsog	80			ø100	Lindab KSU 100	
IUV03	Kaffistofa, 1.hæð	Útsog	100			ø160	Lindab KSU 160	
IUV04	Skjalagæmsla, 1.hæð	Útsog	50			ø100	Lindab KSU 100	
IUV05	Gæmsla, 1.hæð	Útsog	50			ø100	Lindab KSU 100	
IUV06	Snyrting, 1.hæð	Útsog	80			ø100	Lindab KSU 100	
IUV07	Ræsing, 1.hæð	Útsog	30			ø100	Lindab KSU 100	
IUV08	Snyrting, 1.hæð	Útsog	80			ø100	Lindab KSU 100	
IUV09	Snyrting, 1.hæð	Útsog	80			ø100	Lindab KSU 100	
IUV10	Fundarherbergj, 2.hæð	Útsog	200			ø200	Lindab KSU 200	
IUV11	Skrifstofa, 2.hæð	Útsog	200			ø200	Lindab KSU 200	
IUV12	Skrifstofa, 2.hæð	Útsog	150			ø200	Lindab KSU 200	
IUV13	Skrifstofa, 2.hæð	Útsog	150			ø200	Lindab KSU 200	
IUV14	Stigahúsa, 2.hæð	Útsog	50			ø100	Lindab KSU 100	
IUV15	Snyrting, 2.hæð	Útsog	80			ø100	Lindab KSU 100	
IUV16	Ræsing, 2.hæð	Útsog	50			ø100	Lindab KSU 100	
IUV17	Kaffistofa, 2.hæð	Útsog	450	150	500		Lindab F-2-0-600-150 + VBF-1-600-150	
		ÚTSOG	1960	m³/t				

Stjórnun

Nr.	Lýsing á breytingu	Daga.
A		

ISHELLA 10 HAFNARFIRÐI
 LOFTRÆSTING
 GRUNNMÝND 1. OG 2. HÆÐAR OG RISTASKRÁ
 STARFSMANNA- OG SKRIFSTOFUHLUTI

Kvæði:	1:50	Talning nr.:	
Höfundur:	SK/KOS	Daga:	10.08.2001
Yfirlit:	KOS	Yfirskr.:	X
Skilfræði:	304	Skjal nr.:	304-201

LAGNATÆKNI
 HÖNNUNAR- OG RÁÐGJAFARSTOFA
 HAMRABORG 12, 200 KÓPAVOGUR
 Sími: 564 5252 Fax: 564 5251
 Netfang: h@lagnatækni.is

Samþykkt þann
 22. OKT. 2001
 Byggingafræðingur
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Stjórnun
 190147-2749