



Almennar skýringar :

Fjarlægð á milli upphengja skal ekki fara yfir 2,0m. Þá skal setja upphengi við allar greiningar. Loftrásisamstæður skulu hvíla á titringisdempandi undirlagi. Setja skal mjúktengi á alla loftstokka sem tengjast loftrásisamstæðum.

Hljóðeinangra skal loftstokka að utanverðu með 50mm hljóðeinangrun og klæða hana af með dök.

Vanda skal sérstaklega áferð sýnilegra loftstokka og kerfiáhluta og skulu þeir vera tilbúnir til málunar. Öll upphengi í verkstæðishluta skulu vera titringisdempandi.

Þar sem loftstokkar liggja í gegnum byggingarhluta skal slita þá frá þeim með titringisdempandi efni t.d. steinullartréð.

Við uppsetningu loftstokka skal þess gætt vandlega að stokkar sem ekki er verið að vinna við séu lokaðir og skal lokun vera það góð að ekki sé hætt á að áhræinandi berist inn í þá. Þá skal þess gætt að öll stokkar eða kerfiáhlutur sem settir eru upp séu hreinir þ.e. lausir við ryk og önnur áhræinindi.

Verktaki skal taka mál á staðnum öður en smíði hefst.

Öll uppgöfn stökkmál eru línannmál (ljósmál).

SKÝRINGAR Á TÁKNUM

- IV Inntaksventill
- ÚV Útkostsventill
- BL Bláðloka
- BM Bláðlokumótor
- HM Hitamælir (aflestrar)
- SG Snjögildra
- IB Innblástursblásari
- ÚB Útsogsblásari
- HR Hraðastillir
- LN Loftmagnsnemi
- VH Varmaendurvinnsluhjól
- HN Hitanemi
- LS Loftsta
- SP Stillskipjald
- HF Hitafötur
- KF Kælifötur
- HL Mátarlöki
- RM Rennslismælir
- ST Stjórntöð
- SST Innblástursrist eða dreifari. Dæmi: 3-1-4 = Kerfi 3-Innblástur-nr.4
- U Útsogsrist eða ventill. Dæmi: 503 = Kerfi 5, Útsog, nr.3
- RL1 Mátorstýrð reyklöka - af/á - með gormdrifi
- RL2 Mátorstýrð reyklöka - fjölstöðu - með gormdrifi og stillihnað
- S2 Hitamælir (aflestrar) í framrásarlögn vatnspípu
- S3 Hitamælir (aflestrar) í bakrásarlögn vatnspípu
- S4 Strenglöki - Rennslisstilling

Samþykkt þann  
17 OKT. 2001  
Byggingafræðingur í Hringhella  
Eh. Sigurður Halldórsson

12/10 2001  
Hönnuðin Sigurðin

dags	breyting	notn

  

<p>HAFNARFJARÐAR UMHVERFIS- OG TÆKNISVIÐ</p>	Þjónustumiðstöð, Hringhella 9		
	<p>Strendingur ehf.</p>		
<p>Verkfæðingjónusta Reykjavíkvegur 68 - 220 Hafnarfjörður Sími 565 5646, Fax 565 5641</p>	<p>Loftrásing - Loftrásikerfi 1 Sniðmyndir</p>		
<p>Hafnarfirði Sigurður Guðmundsson 191063-7599</p>	<p>hannað: JKG dagsetning: feb. 2001</p>	<p>teiknað: JKG telkn. nr.: 365A</p>	<p>yfirfarið: málkvardi: 1:50 / 1:20 A1</p>