



Skýringar.
 Alt lagnarefni sé með RB-vottun.
 Leiðslur í gólfhitun eru Aquatherm-20x2 og eru millibil og heildarlengd leiðslu í hverri mottu merktar á grunnmynd. Leiðslur eru lagðar á 50mm einangrunarplötur og undir plötur er lagt rakavarnarlag úr 0,2mm polplasti. Ofan á plötur er lagður ál-dúkur og festingar fyrir hitaleiðslur. Meðfram veggjum er lagður þensluborði úr polyetylen með tengingu við rakavarnarlag.

12 JUNI 2003
 VG

Byggingarstaður		Blómvellir 22.Hafnarfirði.	
Verkefni	Hitaleiðslur í gólf 1-hæðar		Málkvæði Útg.
			1:50 1.
Verk nr	Blað nr:	Dags.	Veffang
0301.	3.02	júní 2003.	Stadathus@xnet.is
Teiknistofan Staðalhus Síðumúla 3A.			
Hönnuður	201137-3149	Aðalhönnuður/samráðgjafi	Sími:
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	Kt: 270238-4438