


Áritun samræmingarhönnuðar:

**SKÝRINGAR:**

- EVL: Eldvarnarloka
- G: Goumlúga
- Vø: Ventil með ákv.þvermál og breðvari, útleysing við 52°C
- BK: Botnkóti
- GK: Gólfkóti
- SL: Stílloka
- Rífa undir hurð, 15mm
- Ristar í gl. körmum

ÓTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARID	SAMÞYKKT
EDLI BREYTINGAR				



HANNAD:	GG	DAGS.:	02.05.'03
TEIKNAD:	SI	KVARDI:	1:50
YFIRF.:		VERK NR.:	5220
SKRÁ:	L-10-01	TEIKN.NR.:	L-15-01
SAMP.:	<i>Öss</i>		210259-2529
FRUMSTÉRD BLADS A1 - BLADSTÉRD A3, MINNKUN 1:2			

**BURKNAVELLIR 17, HAENAREIRDI**

Loftresikerfi - Suðurhluti  
 1. hæð  
 Hluti 5 af 5

03 JUNI 2003  
 VG

**FJARHITUN HF**  
 VERKFRÆÐISTOFA

BORGARTÚNI 17 - 105 REYKJAVÍK    NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is  
 Sími 562 8935 - FAX 562 8950    VEF Síða: www.fjarhitun.is  
 KENNITALA: 700186-1649

*Handwritten signature*