



GRUNNMYND 1 HÆÐAR 1:50

OFN NR.	STAÐUR	HITAÞÖRF WÖTT	MESTA LENGD	MESTA HÆÐ
101	ANDD	370	600	600
102	HJÓN	1,240	1500	600
103	STOFA/ELDHÚS	960	800	400
104	STOFA/ELDHÚS	2,320	2200	400
105	ÞVOTTUR	350	600	600
106				
107	HERB	770	800	600
108	STOFA/ELDHÚS	2,640	2200	400
109				
110	BAD	350	600	600
111	ANDD	370	600	600
112	STOFA/ELDHÚS	590	800	600
113	STOFA/ELDHÚS	1,620	2200	400
114	STOFA/ELDHÚS	1,080	1500	600
115	STOFA/ELDHÚS	610	800	600
116	ÞVOTTUR/G	890	1200	600
117	HERB	830	1500	600
118	HERB	1,020	1500	600
119	HJÓN	1,070	1500	600
120	ANDD	370	600	600
121	BAD	350	1400	600
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129	GEYMSLA	370	600	600
130	ANDD	370	600	600
131	HERB	830	1500	600
132	HERB	1020	1500	600
133	HJÓN	1,260	1500	600
134	BAD	430	600	600
135	ÞVOTTUR	380	600	600
136	STOFA/ELDHÚS	590	800	400
137	STOFA/ELDHÚS	1,590	2200	400
138	STOFA/ELDHÚS	1,590	2200	400
139	STIGAHÚS	1,680	2000	500
140	HJÓN	1,070	1500	600
141	HJÓL/VAGNAR	1,600	1500	600
142	GEYMSLA	420	600	600
143	RAFMAGN	430	600	600
144	VINNUHERB	640	700	600
145	HERB	780	1500	600
146	HJÓL/VAGNAR	1,520	1500	600
147	BAD	350	600	600
148	ÞVOTTUR/G	470	800	600
149	STIGAHÚS	1,680	900	400

Br.	Dags.	Eðil breytinga	Sign
BURKNAVELLIR 5 HAFNARFIRÐI			
HITA-VATNS OG FRÁRENNISLAGNIR 1 HÆÐAR			
Byggingafræðiráð Húsnáðaráðs Afgreitt bann 20. MAÍ 2003			
MKV. 1:50			
DAGS. MARS. 2003			
VERK NR. 2220			
TEIKN. NR. 2-03			
HANNAD. SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD. G.H.			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknitjjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			