Ofnatafla 1 hæð

OFN Nr	OFN GEFUR Wött	TENGING	MESTA Hæð mm	MESTA Lengd mm	Hæð x Lengd – g	Tenging ofnloka loft_vatns–túr og rétúr	Gerð	Innri stilling	ΔP yfir loka	Valin ofn útfyllist af verktaka Lengd	Hæð	Þykkt
1049	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
1050	2880	C–B	400	3800	400x3800–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
1051	1000	A–B	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
1052	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1053	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
1054	300	A–B	500	700	780x500–1,0	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1055	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
1056	2880	A–D	400	3800	400x3800–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
1057	1000	C–D	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
1058	585	A–B	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1059	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
1060	300	C–D	500	700	780x500–1,0	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1061	1700	A–B	500	1400	500x1400–2,2	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1062	2065	C–B	600	2000	600x2000–2,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1063	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
1064	2880	C–B	400	3800	400x3800–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
1065	1000	A–B	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
1066	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1067	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
1068	300	A–B	500	700	780x500–1,0	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1069	1000	A–B	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
1070	2880	A–C	400	3000	400x3000–2,2	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
1071	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
1072	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
1073	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
1074	585	A–B	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1075	300	C–D	500	700	780x500–1,0	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1076	1000	C–D	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
1077	2880	A–D	400	3000	400x3000–2,2	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
1078	440	C–D	600	600	600x600–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	2	0,2			
1079	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1080	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
1081	300	C–D	500	700	780x500–1,0	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1082	420	C–D	400	800	400x800–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	2	0,2			
1083	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
1084	1000	C–D	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
1085	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
1086	2880	C–B	400	3000	400x3000–2,2	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
1087	1000	A–B	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
1088	300	A–B	500	700	780x500–1,0	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
Heild	43895 W											

Ofnatafla 2 hæð

OFN Nr	OFN GEFUR Wött	TENGING	MESTA Hæð mm	MESTA Lengd mm	Hæð x Lengd – g	Tenging ofnloka loft_vatns–túr og rétúr	Gerð	Innri stilling	ΔP yfir loka	Valin ofn útfyllist af verktaka Lengd	Hæð	Þykkt
2052	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2053	2880	C–B	400	3800	400x3800–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
2054	1000	A–B	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
2055	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2056	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2057	300	A–B	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2058	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2059	2880	A–D	400	3800	400x3800–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
2060	1000	C–D	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
2061	585	A–B	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2062	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2063	300	C–D	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2064	2300	A–D	300	3000	300x3000–2,2	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2065	1465	C–B	600	2000	600x2000–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2066	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2067	2880	C–B	400	3800	400x3800–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
2068	1000	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
2069	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2070	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2071	300	A–B	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2072	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2073	2880	A–D	400	3000	400x3000–2,2	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
2074	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2075	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2076	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2077	585	A–B	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2078	300	C–D	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2079	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2080	2880	A–D	400	3000	400x3000–2,2	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
2081	440	C–D	600	600	600x600–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	2	0,2			
2082	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2083	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2084	300	C–D	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2085	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2086	2880	C–B	400	3000	400x3000–2,2	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
2087	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
2088	1000	C–D	500	1400	500x1400–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
2089	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
2090	420	C–D	400	800	400x800–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	2	0,2			
2091	300	A–B	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
Heild	43535 W											

Miða skal ofnastærðir við Δt = 40°C Ofnatafla 2 hæð

Ofnatafla 3 hæð

OFN Nr	OFN GEFUR Wött	TENGING	MESTA Hæð mm	MESTA Lengd mm	Hæð x Lengd – g	Tenging ofnloka loft_vatns–túr og rétúr	Gerð	Innri stilling	ΔP yfir loka	Valin ofn útfyllist af verktaka Lengd	Hæð	Þykkt
3052	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3053	2880	C–B	400	3800	400x3800–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
3054	1000	A–B	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
3055	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3056	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3057	300	A–B	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3058	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3059	2880	A–D	400	3800	400x3800–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
3060	1000	C–D	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
3061	585	A–B	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3062	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3063	300	C–D	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3064	2300	A–D	300	3000	300x3000–2,2	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3065	1465	C–B	600	2000	600x2000–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3066	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3067	2880	C–B	400	3800	400x3800–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
3068	1000	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
3069	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3070	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3071	300	A–B	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3072	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3073	2880	A–D	400	3000	400x3000–2,2	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
3074	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3075	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3076	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3077	585	A–B	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3078	300	C–D	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3079	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3080	2880	A–D	400	3000	400x3000–2,2	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
3081	440	C–D	600	600	600x600–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	2	0,2			
3082	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3083	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3084	300	C–D	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3085	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3086	2880	C–B	400	3000	400x3000–2,2	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
3087	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
3088	1000	C–D	500	1400	500x1400–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
3089	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
3090	420	C–D	400	800	400x800–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	2	0,2			
3091	300	A–B	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
Heild	43535 W											

Ofnatafla 4 hæð

OFN Nr	OFN GEFUR Wött	TENGING	MESTA Hæð mm	MESTA Lengd mm	Hæð x Lengd – g	Tenging ofnloka loft_vatns–túr og rétúr	Gerð	Innri stilling	ΔP yfir loka	Valin ofn útfyllist af verktaka Lengd	Hæð	Þykkt
4052	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4053	2880	C–B	400	3800	400x3800–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
4054	1000	A–B	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
4055	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4056	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4057	300	A–B	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4058	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4059	2880	A–D	400	3800	400x3800–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
4060	1000	C–D	500	1400	500x1200–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
4061	585	A–B	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4062	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4063	300	C–D	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4064	2300	A–D	300	3000	300x3000–2,2	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4065	1465	C–B	600	2000	600x2000–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4066	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4067	2880	C–B	400	3800	400x3800–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
4068	1000	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
4069	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4070	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4071	300	A–B	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4072	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4073	2880	A–D	400	3000	400x3000–2,2	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
4074	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4075	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4076	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4077	585	A–B	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4078	300	C–D	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4079	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4080	2880	A–D	400	3000	400x3000–2,2	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
4081	440	C–D	600	600	600x600–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	2	0,2			
4082	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4083	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4084	300	C–D	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4085	880	A–B	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4086	2880	C–B	400	3000	400x3000–2,2	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	9	0,2			
4087	880	C–D	500	1400	500x1400–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	4	0,2			
4088	1000	C–D	500	1400	500x1400–2,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	5	0,2			
4089	585	C–D	600	800	600x800–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
4090	420	C–D	400	800	400x800–1,1	Lofthitastýrður túrloki	Vor–yl	2	0,2			
4091	300	A–B	500	500	500x500–1,1	Vatnshitastýrður rétúrloki	Vor–yl					
Heild	43535 W											

Miða skal ofnastærðir við Δt = 40°C Ofnatafla 4 hæð

Áritun samræmingarhönnuðar:

SKÝRINGAR:

Wött er uppgefin varmaþörf hvers rýmis.
Jafnvægisstilling hitakerfis er m.v. RA 2000

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
21 FEB. 2003

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT
EDLI BREYTINGAR				

LYKILMYND:



HANNAÐ:	UBJ	DAGS.:	30.01.'03
TEIKNAÐ:	UBJ/SI	KVARÐI:	–
YFIRF.:	G.G.	VERK NR.:	5220
SKRÁ:	P–76–01	TEIKN.NR.:	P–76–03
SAMÞ.:	210259–2529		

FRUMSTÆRÐ BLAÐS A1 – BLAÐSTÆRÐ A3, MINNKUN 1:2

BURKNAVELLIR 17, HAFNARFIRÐI

Hitakerfi – Norðurhluti
Ofnatafla
1–4 hæð

FJARHITUN HF
VERKFRÆÐISTOFA
BORGARTÚNI 17 – 105 REYKJAVÍK
SÍMI 562 8955 – FAX 562 8950
KENNITALA: 700186–1649
NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is
VEFSÍÐA: www.fjarhitun.is