

OFNATAFLA - 2 HÆÐ

NR		LENGD (mm)	HÆÐ (mm)	AFKÖST (w)	OFNASTILLING	GERÐ
200	Gangur	1290	600	856	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
201	Gangur	1290	600	856	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
202	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
203	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
204	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
205	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
206	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
207	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
208	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
209	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
210	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
211	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
212	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
213	Salur	1940	600	2434	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
214	Salur	1940	600	3563	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
215	Salur	1940	600	3563	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
(216)	---				3	VIÐMÍÐUN: VORYL
217	Salur	1290	600	2376	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
218	Skrifstofa	810	600	819	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
219	Skrifstofa	810	600	819	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
220	Fundarherbergi	640	600	655	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
221	Salerni	480	600	321	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
222	Salerni	480	600	321	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
223	Fundarherbergi	1940	600	1557	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
224	Gangur	480	600	608	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
225	Salerni	480	600	608	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
226	Salerni	480	600	321	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
227	Salerni	480	600	321	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
228	Salur	1780	600	2231	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
229	Salur	1780	600	2231	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
230	Salur	1940	600	2434	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
231	Salur	1940	600	3563	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
232	Salur	1620	600	2970	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
233	Salur	1620	600	2028	3	VIÐMÍÐUN: VORYL

OFNATAFLA - 3. HÆÐ

NR		LENGD (mm)	HÆÐ (mm)	AFKÖST (w)	OFNASTILLING	GERÐ
300A	Geymsla	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
300B	Geymsla	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
300	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
301	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
302	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
303	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
304	Gangur	1290	600	856	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
305	Gangur	1290	600	856	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
306	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
307	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
308	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
309	Skrifstofa	1940	600	1283	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
310	Geymsla	1940	600	972	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
311	Geymsla	1940	600	972	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
312	Geymsla	1940	600	972	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
313	Fundarherbergi	600	1130	1221	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
314	Geymsla	1450	600	1169	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
315	Mötuneyti	2910	600	3651	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
316	Mötuneyti	2910	600	3651	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
317	Búningsherbergi	1290	600	492	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
318	Kaffiástaða	2100	600	2129	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
319	Geymsla	480	600	492	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
320	Ræsting	480	600	492	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
321	Mötuneyti	2910	600	3651	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
322	Salerni	480	600	608	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
323	Geymsla	1940	600	2093	3	VIÐMÍÐUN: VORYL
324	Fundarherbergi	970	600	1047	3	VIÐMÍÐUN: VORYL

Byggingafultrúi Hafnarfjörður
Algrænt þann
09 JAN. 2003

Breytt 22.11.2000

Selma Gunnarsdóttir

Fornubúðir 5 - Hafnarfjörður

Tækniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar Smíðjuvegur 11, 200 Kópavogur. Símanúmer: 520397-2809. E-mail: ragnarsg@smid.is Sími: 5445350, Fax: 5445351	Híla -, vatns- og þrífakerfi Ofnaskrá - 2. og 3. hæð Húshluti A/D-1/12	UNNIÐ AF: RGG TÆKNI AF: RGG VERKNEIÐ: RGG RGG0100001	DAÐSETNING: 08.01.2000 TÖRVA: enginn DAÐSETNING BRETTINGAR: 04.02.2000 BLAÐ: 8 LITJAKA: A
--	--	---	---

Ragnars Gunnarsson