

UPPBÝGGING ÞAKVIRKIS:

Þakið hvílir í sperrum K18-50x225 c/c 600.


Ofan á sperrur kemur þétt borðaklæðning K18-25x150 negld með rifluðum saum, BMF4075 eða samsvarandi, tveir naglar í gegnum borð í hverja sperru.

Ofan á borðaklæðningu koma síðan gagnvarðar lektur K18-95x34. Milli lekta og borðaklæðninga er komið fyrir rakavörðum krossviðspátum 150x150x9,0, sem raðast undir lektur með 500 mm millibili. Lektur eru síðan festar við borðaklæðninguna í gegnum sem næst miðjar krossviðspátum með 4 stk 6mm skrúfum 70 mm löngum. Fjarlægð milli skrúfa skal vera a.m.k. 30 mm.

Ofan á lektur koma Corten A stálplötur Fe430-1500x3000x3,0, og ákvarða þær legu lekta(K18-95x34) í þakinu, þannig að lektur komi undir allar rendur stálplatna.

Áður en járníð er sett á þakið skal þetta lektunetið (móskvi 1,5x3,0 m) með lektum K18-70x34 langs um undir miðjar stálplötur. Þannig má nú festa niður allar rendur og miðjar stálplatna.

Stálplötur koma forborðar fyrir festiskrúfur. Þær eru skrúfaðar niður á lektur með 40 mm löngum 6 mm skrúfum með 300 mm millibili meðfram öllum röndum og langs eftir miðju. Skrúfur þessar skulu vera með plastskinnu undir haus.



Þakmynd austurhluta

LEIKSKÓLI VIÐ HÁHOLT 17 Í HAFNARFIRÐI

verf nr. 990306 teikn. nr. 2-15

Þakmynd austurhluta

1:50 A.Th. G.G. 28.10.1999

alína thordarson arkitekt fal
k.t. 081039-2879 sími 588 8630
teiknistofa viðhið 45 fax 568 5530
105 reykjavík netfang alina@simnet.is

Alína Thordarson