OFNAR: ÚTREIKNAÐ AF VATNSHITA OFNA, HITA t=40°

STAÐSETNING	OFN Nr.	HÆÐ	LENGD	HITAÞ.KCAL/H
[illegible]	1	65	330	2001
SKRIFSTOFA	2	65	140	575
[illegible]	3	65	140	600
[illegible]	4	65	140	1261
[illegible]	5	65	140	526
[illegible]	6	60	70	200
[illegible]	7	60	170	1464
[illegible]	8	65	140	756
[illegible]	9	65	150	820
[illegible]	10	65	160	846
[illegible]	11	65	160	846
[illegible]	12	65	160	1062
[illegible]	13	65	150	680
[illegible]	14	65	160	1334
[illegible]	15	65	80	335
[illegible]	16	65	140	584
[illegible]	17	42	200	1447
[illegible]	18	60	120	817
[illegible]	19	42	420	2780
[illegible]	20	42	110	745

Það var farið eftir þessum [illegible] og teikningu [illegible] GUÐMUNDAR HP.

ATHUGASEMDIR:
MIÐSTÖÐVARLAGNIR SKULU VERA TVÍSTRÁÐAR PÍPUR, MÁLAST MEÐ [illegible] ÁLMÁLNINGU, ÞRÝSTIPRÓFAÐAR MEÐ 16 KG. ÞRÝSTINGI OG VERÐA MEÐ SÍÐARI [illegible]. GÆTA SKAL FYLLSTU AÐGÆTNI VIÐ ÍSETNINGU RÖRA OG [illegible]. ALLIR OFNAR TENGJAST MEÐ STILLIVENTLUM, LENGING Ø 10.
ALLAR ÞRÝSTIJÖFNUNARLOKUR OG SKÍFUVENTLAR FRÁ DANFOSS ER STÆRÐAST AF VATNSHITAÐRI FÖVR-10 GERÐ -R.

ÁHUGA SKAL STÆRÐIR OFNA Á VIÐKOMANDI STAÐ ÁÐUR EN PÖNTUN ER STAÐFEST.



Guðmundur Hauksson
c/o Málningarverksmiðjan
Skúlagata 42

27. júní 1980 HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚINN

HERMANN ÍSEBARN LTFÍ		
RÁÐHÚSGARÐUR NR.1, HAFNARFIRÐI		
MÆLI	1:50	HITALAGNIR TENGIÆÐAR
DAGS.	NÓV. 1979	
BLAÐ	13	Hermann Ísebarn