



TENING OFNS OG GÓLFHITALAGNAR

GRUNNMYND HITALAGNA
Mkv: 1/50

OFNASKRÁ
HITASTIG VATNS: 80 °C – 40 °C

OFN NR.	Fjöldi	AFL W	GERÐ	HÆÐ mm	LENGD mm	STADS. STÖTA	OFNLOKAR	STILLI-TALA	Ky m ³ /h
101	1	722	11	600	640	A-DF	Retúrlöki		
102	1	546	Handkl.	800	600	C-BF	Retúrlöki		
103	1	968	21	600	1130	C-D	RA-U2	5,0	0,09
104	1	1589	22	400	1780	C-D	RA-U2	7,5	0,15
105	1	2069	22	400	2260	C-B	RA-U2	9,0	0,20
106	1	1942	22	500	1780	A-D	RA-U2	8,5	0,19
107	1	845	21	600	970	A-D	RA-U2	4,5	0,08
108	1	999	22	500	970	C-B	RA-U2	5,5	0,10
109	2	872	20	500	640	A-D	RA-U2	5,0	0,08
110	1	324	11	600	640	C-B	RA-U2	1,5	0,03
111	1	649	11	600	640	C-DF	Retúrlöki		
Samt.		11524							

Vinnur með gólfhita
Vinnur með gólfhita
Vinnur með gólfhita

Samþykkt þann
25 APR. 2001
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

ALMENNA VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFAN EHF
HÖNNUN – RÁÐGJÖF

SUDURGÖTU 57 300 AKRANES Sími 431 1785, 431 4098
KT.: 600188 – 1439 P.O. BOX 43 FAX 431 3098

Verkheiti: EINBYLISHÚS Verkhliuti: LAGNIR
Götuheiti: HAMRABYGGD 4 Verkhliuti: GRUNNMYND HITALAGNA Breytt 10.04.2001 Verknr.: 99164
Staður: HAFNAFJÖRDUR Málkvörð: 1/50 Hönnað: RPS Teiknað: RPS Samþykkt: [Signature]

DAGS: 15.12.1999 TEIKNING NR. 303

