SKÝRINGAR VIÐ FRÁVEITULAGNIR Í JÖRÐ

SKÓLPLÖGN
REGNVATN
RÆSILÖGN

- SKOLPLAGNIR Í JÖRÐ ERU PVC-, OG STEYPT RÖR.
- REGNVATNS- OG RÆSILAGNIR Í JÖRÐ ERU PVC- OG STEYPT RÖR.
- TENGISTYKKI SKULU VERA AF SÖMU GERÐ OG PÍPUR.
- ALLAR ÓNEFNDAR LAGNIR ERU ø100 MEÐ MINNST 20‰ HALLA.
- ÞAR SEM LÖGN FER GEGNUM SÖKKUL SKAL SETJA STYRKTARHÓLK UTAN UM LÖGNINA AF NÆSTU RÖRSTÆRÐ FYRIR OFAN.
- UPPGEFNIR KÓTAR ERU RENNSLISKÓTAR.
- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.

SKÝRINGAR VIÐ FRÁVEITULAGNIR INNANHÚSS:

- PÍPUR OG TENGISTYKKI ERU ÚR PP-PLASTI MEÐ MÓFFUTENGJUM SÉRSTAKLEGA HLJÓÐDEMPAÐ
- PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm HÓLKUM ÚR ÓBRENNANLEGU EFNI OG GÚMMÍÞÉTTINGUM.
- LAGNIR SKULU HAFA A.M.K. 50 ‰ HALLA NEMA ANNAÐ SÉÐ TEKIÐ FRAM.
- ÞAR SEM LAGNIR LIGGJA GEGNUM HÆÐASKIL, SKAL SETJA BRUNAHLÍFAR UTAN UM RÖR.
- MESTA FJARLÆGÐ MILLI UPPHENGJA ER:

NAFNMÁL	LÓÐRÉTT(m)	LÁRÉTT(m)
32-50	1,0	0,5
75	1,5	1,0
100	2,5	1,0

- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.

ÚL = ÚTLOFTUN

SKÝRINGAR VIÐ VATNSLÖGN:

- AL-PLAST "MULTI-LAYER" PÍPUR
- RYÐFRÍAR ÞUNNVEGGJA PÍPUR NO.1.4401 SKV. B5316 S.16
- PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm HÓLKUM ÚR ÓBRENNANLEGU EFNI.
- MESTA FJARLÆGÐ MILLI PÍPUUPPHENGJA MÁ VERA 2 m.
- TENGILAGNIR AÐ ÞRIFATÆKJUM SKULU VERA ø16 NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
- REYNSLUÞRÝSTINGUR ER 1000 kPa
- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.

SKÝRINGAR :

HL	=	HANDLAUG
RV	=	RÆSTIVASKUR
SV	=	SKOLVASKUR
BK	=	BAÐKAR
SB	=	STURTA
VS	=	SALERNI
BS	=	BRUNASLANGA
ÞV	=	ÞVOTTAVÉL
ÞNF	=	ÞAKNIÐURFALL
GNG	=	GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMSTREYMI
NF	=	NIÐURFALL
ÞS	=	ÞVAGSKÁL
HP	=	HÁPUNKTUR
FS	=	FALLSTAMMAR
BK	=	BOTNKÓTI
TK	=	TOPPKÓTI
RF	=	RIÐFRÍJAR PÍPUR

BAKRÁS HITAVEITU
FRAMRÁS HITAVEITU
HEITT NEYSLUVATN
KALT NEYSLUVATN
HRINGRÁS
FRÁRENNSLI
REGNVATN
DREN
BREYTING Á HALLA

SKÝRINGAR VIÐ HITALÖGN:

FRAMRÁS
BAKRÁS

- PÍPUR SKULU VERA LÉTTREGNAR SVARTAR STÁLPÍPUR (DIN 2440 EÐA SAMSVARANDI). TENGISTYKKI SKRÚFUÐ SKV. DIN 2950
- PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 MM HÓLKUM ÚR ÓBRENNANLEGU EFNI.
- VALDIR OFNAR SKULU FRAMLEIÐDIR Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN 442
- Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA OG STILLITÉ
- ÖLL OFNATENGI ERU 10 mm
- MESTA FJARLÆGÐ MILLI PÍPUUPPHENGJA MÁ VERA 2m.
- Á ALLA OFNA KOMI HITASTÝRÐIR LOKAR,EÐA RAFSTÝRÐIR.
- REYNSLUÞRÝSTINGUR ER 800 kPa
- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.

GÓLFHITALAGNIR

- PÍPUR SKULU VERA PEX-PLASTRÖR MEÐ SÚREFNISÞÉTTU LAGI
- PÍPUR SKULU ÞOLA A.M.K. 60°C VIÐ 1000 kPa MIÐAÐ VIÐ STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR
- TENGISTYKKI SKULU VERA AF VIÐURKENNDRI GERÐ

NÚMER Á SLAUFU
1/75/89
LENGD Á SLAUFU Í METRUM
MILLIBIL Á SLAUFUM Í MM

OFNALISTI

NR.	Nauðsynleg afköst [W]		Gerð/hæð [mm]	Lengd [mm]	Afköst við dT=40°C [W]	Stúta staðs. 10mm	Stillitala ofnloka
1	580		500	900		AB	
2	300		500	800		CD	
3	700		500	600		AB	
4	300		500	800		AB	
5	1133		500	1600		AD	
6	1133		500	1600		BC	
7	1133		500	1600		BC	
8	1133		500	1600		BC	
9	300		500	600		AB	
10	300		500	600		CD	
11	250		500	600		CD	
12	1133		RUNTAL C 140	2500		AB	
13	1133		RUNTAL C 140	2500		CD	
14	1133		RUNTAL C 140	2500		CD	
15	1160		500	1400		BC	
16	1160		500	1400		BC	
17	1000		500	1200		CD	
18	1147		500	1400		BC	
19	1147		500	1400		AD	
20	1147		500	1400		BC	
21	1147		500	1400		AD	
22	3454		600	2600		AD	
23	3454		600	2600		AD	
24	3454		600	2600		AD	
25	3454		600	2600		AD	
26	3454		600	2600		AD	
27	3454		600	2600		AD	
28	3454		600	2600		AD	
29	3454		600	2600		AD	

Á ALLA OFNA KOMI FRAMRÁSALOKAR, STILLITÉ, AFTÆMING OG LOFTSKRÚFA

Samþykkt þann 07 DES. 2001
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ÚTG.	DAGS.	BREYTING:	HANNAÐ	SAMÞ.

ÍSTAK

ÍÞRÓTTA-OG KENNSLUMIÐSTÖÐ HAUKAHRAUNI 1, 220 HAFNARFIRÐI

LAGNIR
SKÝRINGAR

VSB VERKFRÆÐISTOFA

Áritun lögg. hönnuðar: Björn Gústafsson, Kt.:180550-4889 752-6869

FRV

BÆJARHRAUNI 20•220 HAFNARFJÖRÐUR
Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is
Sími:585-8500 Fax 585-8510•Kt:710796-2899

Hannað: SÁS	Teiknað: SÁS
Mál: o/o	Yfirfarið:
Dags: 10.10.01	Nr: 00805-P00