OFNATAFLA

				H	G	L	
001	BC	Ø 15MM	P	600	E	2000	
002	BC	Ø 15MM	P	600	E	2.000	
101	AB		P	600	T	600	409
102	CD		P	600	EK	1200	638
103	CD		P	600	TK	1200	1116
104	CD		P	600	TK	1200	1116
105	CD		P	600	T	1000	681
106	AB		P	600	TK	1200	1116
107	AB		P	600	TK	1000	930
108	AB		P	400	TK	1200	782
109	CD		P	400	ÞK	1800	1724

PANEL

ÖFNASTÆRÐIR SKAL MIÐA VIÐ HITAVEITU at=40°C ALLAR TENGINGAR AÐ OG FRÁ ÖFNUM ERU 10MM NEMA ANNARS SÉ GETIÐ
ÁÐUR EN ÖFNAR ERU PANTAÐIR SKAL YFIRFARA MÁL Á BYGGINGASTAÐ MESTA HÆÐ Á ÖFNI ER HÆÐ FRÁ GÓLFI UPP Í GLUGGA AÐ FRÁDREGNUM 20 CM HAFA SKAL SAMRÁÐ VIÐ ARKITEKT ER GENGIÐ ER FRÁ ENDANLEGRI ÖFNAPÖNTUN

SKÝRINGAR.

GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ EINANGRUN LOKI [illegible]
BYGGINGASAMÞYKKT, ÞVÖÐLUÐ VEGGI [illegible]
OG ÞETTILISTUM Í GÓLFUM ÖFNANEÐSTUM [illegible]
OG HURÐUM

PÍPL
PÍPUR SÉU SVARTAR JÁRNPÍPUR MEÐ SKRÚFUÐUM TENGISTYKKJUM
ÞVERMÁL PÍPNA ER GEFIÐ Í MM Á RÚMMYND OG Á TENGIMYND MÆLAGRINDAR

ALLUR FRÁGANGUR PÍPNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG STAÐLA
PÍPUR EINANGRIST MEÐ AMK 20 MM GLERULLAR-HÓLKUM OG VEFJIST MEÐ PLASTI EÐA SÍSALPAPPA

Á ALLA ÖFNA KOMI:
LOFTSKRÚFUR, STILLITÆ OG SJÁLFVIRKIR ÖFNLOKAR T.D. DANFOSS GERÐ FJVR EÐA RAVL.
TÆMINGARKRANAR KOMI ÞAR SEM SÝNT ER OG ANNARSSTAÐAR ER ÞURFA ÞYKIR

ÖLL TÁKN OG SKÝRINGAR SÉU SKV ÍSLENSKUM STAÐLI ÍST 64.

TENGIMYND MÆLAGRINDAR HITAV.
EKKI Í KVARÐA

HAFNARFJARÐARBÆR
23. JÚLÍ 1983
BYGGINGAFULLTRÚINN

HEIÐVANGUR 20 HAFNARFIRÐI ÖFNATAFLA, SKÝRINGAR OG TENGIMYND HITAVETU	DAGS. JÚLÍ 1983 REIKN. H.H.H. TEIKN. H.H.H. VERK NR. 8330 BLAÐ NR. 04.
SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TÆKNIFR. FÍBÚI [illegible] HAFNARFIRÐI SÍMI [illegible]	